

Vår ref.:
TDB:GTR
Deres ref.:
Eilif Brodtkorb

Vår dato:
26.08.2010
Deres dato:

NVE
Postboks 5091
Majorstuen
0301 Oslo

**RISDAL ENERGI – SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJEGGEDALSÅNA
AGDER ENERGI AS – SØKNAD OM BYGGING AV SKJEGGEDAL KRAFTVERK**


Vi viser til Deres brev av 01.06.2010 med oppfordring om å komme med uttalelse når det gjelder disse to delvis konkurrerende prosjektene. Det er vannet fra Skjeggedalsåna som er bakgrunnen for søknadene. Vår uttalelse gjelder eventuell nett-tilknytning til 132 kV Brokkelinjene.

Når det gjelder Vassfossen er kraftstasjonen allerede tilknyttet Brokkelinjene over en ca. 2 km lang avgreining. Kapasiteten i nettet her er god og den ekstra innmatingen på ca. 28 GWh årlig vil ikke bety noe særlig fra eller til (ca. 1 % av kapasiteten). Økt innmating her vil ikke medføre investeringer i nett-tilkopling.

Situasjonen er derimot en annen når det gjelder nett-tilknytning av Skjeggedal kraftverk. Her trengs et nytt tilkoplingspunkt dersom stasjonen skal tilkoples 132 kV Brokkelinjene. Vi har tidligere i brev til Agder Energi Produksjon AS gitt uttrykk for vårt syn. Her trengs det 3 (tilkopling til en linje) eller 5 (tilkopling til begge linjene) 132 kV bryterfelter. Dette medfører investeringene på flere mill.kr.

Konklusjon: Økt installasjon i Vassfossen er uproblematisk, fordi Vassfossen allerede er tilkopleet Brokkelinjene. Nett-tilknytning i Skjeggedal krever investeringer på flere mill.kr. Dersom det skal etableres et tilkoplingspunkt her bør det undersøkes om det eventuelt kan samordnes med andre småkraftverkprosjekter i området.

Med hilsen
Otra Kraft DA


Torleiv Bjørgum