



Til adresseliste

Vår dato: **18 FEB 2011**

Vår ref.: NVE²00803008-4/200804649-6 ki/kha /
200803139-6 ki/sbi

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandlere:

Kristin Haugen/Sigrun B. Rawcliffe

22 95 94 23/22 95 93 16

Fjellkraft AS - Søknad om Tjuvskjærelva kraftverk, Beritsletta kraftverk og Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune, Troms - høring

NVE har mottatt søknader fra Fjellkraft AS datert henholdsvis 16.02.2011, 31.01.2011 og 28.01.2011 om tillatelse til å bygge Tjuvskjærelva kraftverk, Beritsletta kraftverk og Hesjeberg kraftverk I og II i Gratangen kommune.

Tjuvskjærelva kraftverk vil utnytte fallet i Ytterelva og Tjuvskjærelva mellom kote 250 og fjorden i ett felles kraftverk, alternativt plasseres kraftstasjonen ved kote 5. Vannveien blir på ca. 2,6 km og nedgravd hele strekningen. Installert effekt er på 1,4 MW og produksjonen er beregnet til 4,3 GWh i et midlere år. Det er planlagt slipp av differensiert minstevannføring sommer og vinter fra begge inntakene. Det er planlagt vei til inntakene. 300 meter 22 kV linje frem til eksisterende 22 kV linje planlegges enten som luftstrek eller som kabel lagt i grøft.

Beritsletta kraftverk vil utnytte fallet mellom kote 460 og 145 i en sideelv til Labergelva i Belvasskaret. Vannveien blir ca. 1,1 km, delvis nedgravd og 400 meter klamret til fjell. Installert effekt er på 3,6 MW og produksjonen er beregnet til 8 GWh i et midlere år. Det er planlagt slipp av minstevannføring hele året. Kraftledningen er planlagt nedgravd i vei til eksisterende linje ved fjorden. Det er planlagt ca. 450 meter ny vei til kraftstasjonen og kjørespor langs røtraseen for permanent adkomst til inntaket.

Hesjeberg kraftverk I vil utnytte fallet i Storelva mellom kote 280 og 10. Det søkes også om å overføre Ystelielva. Hesjeberg kraftverk II vil utnytte fallet i overføringen av Ystelielva til Storelva mellom kote 430 og 283. Vannet vil så føres videre inn på trykkørret til Hesjeberg I i Storelva. Vannveiene blir på totalt 3,9 km og nedgravd på alle strekninger. Hesjeberg I er beregnet å produsere 19,6 GWh i et midlere år forutsatt overføring fra Ystelielva, mens Hesjeberg II er beregnet å produsere 3,1 GWh. Det er planlagt slipp av minstevannføring hele året fra begge inntakene. Det er planlagt oppgradert eksisterende traktorveier til inntaket og kraftstasjonen i Storelva. Det er planlagt permanent vei til Hesjeberg II kraftverk med kjørespor opp til inntaket i Ystelielva. Fra Hesjeberg II planlegges det lagt 1700 meter kabel parallelt med vannveien ned til kraftstasjonen ved Storelva. Herfra er det 100 meter til eksisterende 22 kV linje.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TJLLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Det er også søkt om tillatelser etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer.

Søknadene skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Torbjørn Sneve på tlf.: 76 96 11 74/977 01 620 eller e-post:

Torbjorn.Sneve@Nordkraft.no.


Vi ber Gratangen kommune om å legge to eksemplarer av hver av søknadene ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset frem til **13.05.2011**. Det ene eksemplaret av hver søknad kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.


NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **13.05.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Kristin Haugen
Kristin Haugen
overingeniør

Vedlegg: Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Tjuvskjærelva, Beritsletta og Hesjeberg I og II kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Fremover, Harstad Tidende og Nordlys

Antall søknader	Navn/adresse
3x3	Gratangen kommune, 9470 GRATANGEN
	Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
	Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
	Hålogaland Kraft AS, Postboks 1057, 9480 HARSTAD
	FNF-Troms, FMLA, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Naturvernforbundet, Grensen 9 B, 0159 OSLO
	NJFF Troms v/Roger Markussen, Hesjeberg, 9470 GRATANGEN
	Harstad Turlag, Postboks 227, 9483 HARSTAD
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 OSLO
	Mattilsynet, Distriktskontoret for Sør-Troms, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Karášjohka
	Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 BARDUFOSS
	Grovfjord reinbeitedistrikt v/Britta Olsen, Sandemark, 9445 TOVIK
	Gielas reinbeitedistrikt v/Johan Anders Eira, Fossbakken, 9357 TENNEVOLL
1	KM -TGB
1	KD - VEP
1	ER - JSL

- KUNNGJØRING -

Fjellkraft AS – Søknad om tillatelse til 4 kraftverk i Gratangen kommune

NVE har mottatt søknad fra Fjellkraft AS om tillatelse til å bygge Tjuvskjærelva, Beritsletta og Hesjeberg I og II kraftverk i Gratangen kommune.

Tjuvskjærelva kraftverk vil utnytte fallet i Ytterelva og Tjuvskjærelva mellom kote 250 og fjorden i ett felles kraftverk. Vannveien blir ca. 2,6 km og nedgravd. Installert effekt er på 1,4 MW og produksjonen er beregnet til 4,3 GWh i et midlere år. Det er planlagt slipp av differensiert minstevannføring sommer og vinter fra begge inntakene. Det er planlagt vei til inntakene. 300 m 22 kV linje frem til eksisterende 22 kV linje planlegges enten som luftstrekke eller som kabel lagt i grøft.

Beritsletta kraftverk vil utnytte fallet mellom kote 460 og 145 i en sideelv til Labergelva i Belvasskaret. Vannveien blir 1,1 km, delvis nedgravd og 400 m klamret til fjell. Installert effekt er på 3,6 MW og produksjonen er beregnet til 8 GWh i et midlere år. Det er planlagt slipp av minstevannføring hele året. Kraftledningen blir nedgravd i vei til linje ved fjorden. Det er planlagt 450 m ny vei til kraftstasjonen og kjørespor langs røtraseen for permanent adkomst til inntaket.

Hesjeberg kraftverk I vil utnytte fallet i Storelva mellom kote 280 og 10. Det søkes også om å overføre Ystelielva. Hesjeberg kraftverk II vil utnytte fallet i overføringen av Ystelielva til Storelva mellom kote 430 og 283. Vannet vil så føres videre inn på trykkrøret til Hesjeberg I i Storelva. Vannveiene blir på totalt 3,9 km og nedgravd. Hesjeberg I er beregnet å produsere 19,6 GWh i et midlere år forutsatt overføring fra Ystelielva, mens Hesjeberg II er beregnet å produsere 3,1 GWh. Det er planlagt slipp av minstevannføring hele året fra begge inntakene. Eksisterende traktorveier til inntaket og kraftstasjonen i Storelva blir oppgradert og forlenget. Det er planlagt permanent vei til Hesjeberg II kraftverk med kjørespor opp til inntaket i Ystelielva. Fra Hesjeberg II planlegges det lagt 1700 m kabel parallelt med vannveien ned til kraftstasjonen ved Storelva. Herfra er det 100 m til eksisterende 22 kV linje.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Torbjørn Sneve på tlf.: 76 96 11 74/977 01 620 eller e-post: Torbjorn.Sneve@Nordkraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **13.05.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.