

Sakshandsamar:

Idar Sagen
E-post: idar.sagen@sfj.no
Tlf.: 57 88 47 54

Vår ref.

Sak nr.: 13/5710-14
Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Internt l.nr.

7121/14

Dykkar ref.**Dato**

LEIKANGER, 28.02.2014

Norges Vassdrags- og energidirektorat

rmo@nve.nonve@nve.no

Uttale til planendring Øvre- og Nedre Storelvi kraftverk i Luster kommune

Frå NVE har fylkeskommunen fått sendt over framlegg til planendring for Storelvi Øvre og Nedre kraftverk i Luster.

Fylkeskommunen uttalte seg til to kraftverksprosjekt i Storelv i sak 101/13, møte 06.11.2013. Uttalen var positiv til spørsmålet om utbygging, men med atterhald om at vassvegen må leggst i fjell for det øvre prosjektet og at det for det nedre prosjektet må leggst vekt på avbøtande tiltak som minstevassføring og ved å ta vare på kulturmiljøet ved Vårstølen inkl. god opprydding og tilbakeføring av landskapet etter utbygging.

Endringane som er foreslått går i hovudsak ut på å legge vassvegane til begge kraftverka i tunnel og at minstevassføringa for det nedre prosjektet vert auka frå 2500 liter/sek om sommaren til 5400 liter/sek. Sommarperioden skal starte 1. juni. Inntaket til det øvre kraftverket vert flytta 70 meter høgare opp til ein stad for eit betre påhogg. Begge kraftstasjonane vert plasserte lenger frå elva. Den nedre vert flytta ca. 80 meter oppstrøms.

Ei løysing som omtalt basert på to kraftverk der begge vassvegane går i tunnel, er søkjaren si primære løysing. Sekundært vert det søkt om ei løysing basert på inntak som for det øvre prosjektet og samanhengande tunnel ned til kraftstasjonstomta for det nedre prosjektet. Minstevassføringa om sommaren (frå 1. juni) vert sett til 5400 liter/sek. Berekningar viser små skilnader i kraftproduksjon og kostnader for begge variantane.

Fylkeskommunen vurderer begge løysingane som omtalt, til å vere innafor ramma av fylkeskommunen sitt vedtak i sak 101/13. Begge løysingane vert dessutan vurdert til å vere betre enn dei tidlegare løysingane, sett i høve til fylkeskommunen sine merknader.

Med helsing

Svein Arne Skuggen Hoff
Fylkesdirektør

Idar Sagen
seniorrådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift

Vedlegg:Mottakar (ar)

Norges Vassdrags- og energidirektorat Region Vest Postboks 53 6801 FØRDE

Kopi til: