

Fra: Helvik, Kjell [KJHE@kvam.kommune.no]
Sendt: 28. juni 2013 09:57
Til: Pettersen Steinar
Kopi: #Kvam-Postmottak
Emne: Kvennelvi- vassdragsområde 052.7C
Vedlegg: Plan for utbygging av Kvennelvi Kvamskogen - konsesjonssøknad H-sak 56 .pdf

Høyring Kvam herad.

Sender over vedtak i frå Kvam herad.

Det vert teke atterhald om feil i teksten, fordi det ikkje er underskrive møtebok for gjeldande heradsstyremøte.

HST-056/13 Vedtak:

1. Heradsstyret har gjort ein vurdering av søknaden frå Småkraft AS om konsesjon for bygging av Kvennelvi kraftverk. Ein konsesjon vil vert gitt på uavgrensa tid, og dei naturinngrep som vil følgja med ei utbygging vil vera av varig karakter. Det er difor heradsstyret si plikt å gjera ein avveging av dei samla fordelar og ulemper ved ei utbygging som det er søkt om, i eit langsiktig perspektiv.
2. Kvam herad meiner at minstevassføringa, av estetiske grunnar, og for å ta vare på flora og fauna i elva, bør vera minimum ,137 l/sek om sommaren og 70 l/sek om vinteren.
3. Kvam herad ber NVE ta inn i konsesjonen krav om detaljplanar som viser arealinngrep.

Basert på innhaldet i saksutgreiinga og punkta 1-3 som vurderingsgrunnlag og sett i forhold til dei fordelar og ulemper som etter det opplyste vil følgja med ei utbygging, er det heradsstyret sitt syn at dei samla fordelane på lang sikt vil overstiga dei samla ulempene. På denne bakgrunn vil heradsstyret gå inn for at det vert gjeve konsesjon.

Kjell Helvik
Seniorrådgivar

Telefon 56553041 – 97730622
Epost. Kjell.helvik@kvam.kommune.no
Kvam herad – www.kvam.no