

NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen
v/ Eirik Bjørkhaug
Pb. 5091 Majorstua
0301 Oslo

12.10.2011

Høringsutsagn for Espelandselvi kraftverk i Granvin kommune i Hordaland fylke

Bakgrunn

Vi viser til brev der dere ber om Småkrafts kommentarer på mottatte høringsutsagn vedrørende konsesjonssøknaden for Espelandselvi kraftverk i Granvin kommune i Hordaland fylke.

Følgende interessenter har gitt sitt høringsutsagn i saken:

- Granvin kommune
- Fylkesmannen i Hordaland
- Statens vegvesen
- Indre Hardanger kraftlag
- BKK Nett
- Hordaland fylkeskommune
- Arne Eriksen og Liv Paula Halvorsen

Granvi kommune kommentarer:

Formannskapet i Granvin har gitt følgende vedtak:

Ein rår til at det vert gjeve løyve til utbygging av Espelandselvi Kraftverk slik det er skissert i konsesjonssøknaden sitt punkt 2.7. Alternative utbyggingsløsninger Omsøkt alternativ med mesteparten av vannveien i fjell.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft er enig i Rådmannens konklusjon i saksutredningen at det ikke foreligger viktige argument som taler i mot en utbygging av Espelandselvi. Det påpekes imidlertid at alternativ utbyggingsløsning bør anbefales av landskapsmessige omsyn.

Småkraft AS mener omsøkte rørgate ikke vil være et vesentlig inngrep i landskapet. Rørgaten vil gå gjennom et plantefelt i det mest visuelle området og ved å begrense uttak av skog vil rørgaten bli delvis skjult. Anleggsveg som vist i konsesjonssøknad vil være det mest synlige inngrepet. Småkraft har planlagt en ny trase som tilnærmet vil følge rørgatetraseen. Vegen vil få en stigning på ca 1:4. Rør og løsmasser vil bli transportert på anleggsveg mens betong til inntakskonstruksjon vil bli transportert med helikopter. Vegtrase vil bli påvist under sluttbefaring. Tunnelløsning på rørgate vil redusere verdien i prosjektet vesentlig.

Småkraft mener den minstevannføring som er vist i søknaden og perioder med overløp vil opprettholde de landskapsmessige verdier i Espelandselvi. Det er ikke regnet på kostnader ved økt minstevannslipp men ytterligere slipp av vannføring vil gi en reduksjon av lønnsomheten i prosjektet.

Fylkesmannen i Hordaland kommentarer:

Fylkesmannen vil rå frå at det vert gjeve konsesjon til Espelandselvi kraftverk fordi utbygginga i for stor grad vil øydeleggje landskapsbiletet og opplevingsverdien i og rundt ein av dei største fossane i regionen.

Dersom det vert gjeve konsesjon, meiner vi at kraftverket må byggast utan veg til inntak og med mesteparten av vassvegen i fjell. Det er etter vårt syn også naudsynt med strengare krav til minstevassføring for å oppretthalde det visuelle inntrykket av Espelandsfossen.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft mener de positive virkningene av tiltaket overstiger de negative. Viser til kommentarer under Granvin kommune.

Statens vegvesen, kommentarer:

Statens vegvesen har i utgangspunktet ingen merknader til søknaden.

Småkraft AS sine kommentarer:

Dersom det blir gitt konsesjon vil vi ta kontakt med vegvesenet for å avklare tiltaket i forhold til vegloven.

Indre Hardanger kraftlag, kommentarer:

Distribusjonsnett i området tilhører Hardanger Energi AS. De kommenterer at det er kapasitet for tilkobling til nettet.

BKK Nett, kommentarer:

Regionalnettet til Granvin har per i dag ikke ledig kapasitet til tilknytning av ny produksjon. BKK Nett har søkt konsesjon for en ny 132 kV ledning mellom Voss og Granvin og ny 300/132 kV transformator i Evanger.

Småkraft AS sine kommentarer på nettsituasjonen:

Småkraft AS er tilfreds med at Espelandselvi kraftverk kan tilknyttes på eksisterende nett. Ny linje mot Voss er gitt konsesjon og det arbeides med ny trafo på Evanger.

Hordaland fylkeskommune, kommentarer:

1.

Fylkesutvalet rår til at det vert gjeve konsesjon til Espelandselva kraftverk under føresetnad av at det vert stilt krav om at det i perioden 1. mai til 30. september vert ei minste vassføring på minimum 0,5 m³/s for å oppretthalde eit inntrykk av fossen og fossesprøyttsona. Det bør og gjennomførast ei detaljutgreiing av anleggsvegen med ei revurdering av alternativ utan veg til inntak, og med vassveg i fjell for å redusere dei store inngrepa i landskapet.

2.

Konsesjonen må ha vilkår som sikrar at det i den vidare planlegginga vert teke særleg omsyn til kvernhusmurane nedanfor fossen og stølsbygningane nedanfor inntaka med tanke på tilkomst og trase. Eventuelle endringar/justeringar med omsyn til trase, riggområde o.a. må verte gjort i samråd med Hordaland fylkeskommune.

Småkraft AS sine kommentarer:
Viser til kommentarer under Granvin kommune.

Arne Eriksen og Liv Paula Halvorsen, kommentarer:

Arne Eriksen og Liv Paula Halvorsen kommenterer at de er grunneier i Espelandsdalen. De er negativ til utbygging av Espelandselvi da det vil medføre inngrep i et natur og kulturlandskap som burde verdsettes og taes vare på. Det kommenteres at det blir mindre vannføring i elven som er negativt for fisk, fossesprøytsone, landskap og for friluftsliv.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft har vurdert uttalesen i samråd med John Røkenes, en av grunneirne på prosjektet. John Røkenes kommenterer at Arne Eriksen og Liv Paula Halvorsen er eier av en fritidseiendom i området og vil poengtere at grunneiere til prosjektet har selv vurdert fordeler og ulemper i prosjektet og mener fordelene klart overstiger ulempene.

Miljørapporten konkluderer med at tiltaket vil medføre lite eller intet negativ virkninger for fisk og fiskebestand. Småkraft er innforstått med at redusert vannføring kan gi negative effekter for fossesprøytsone og landskap men

For friluftsliv kan bedre tilgang til Botnen stølsområde gi positiv og negativ endring for bruken som friluftsområde.

Oppsummering

Vi mener at fordelene ved en utbygging av Espelandselvi er større enn ulempene.

Norge trenger mer fornybar energi! For å realisere en småkraftutbygging, er den avhengig av at de som innehar rettighetene til ressursene griper fatt i muligheten og iverksetter utbygging.

Vi ber derfor NVE vektlegge de positive virkningene prosjektet vil medføre i den videre behandlingsprosessen.

Vennlig hilsen


Martin Vangdal

Prosjektleder konsesjon

Kari Seim
Prosjektkoordinator