



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **27 APR 2009**
Vår ref.: NVE 200803689-6 kv/inst
200901339-3 kv/inst
Arkiv: 312 /204.8Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Inger Staubo
22 95 98 27

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Høring av søknad om å bygge Norddal kraftverk og Øvre Norddalen kraftverk

NVE har mottatt to søknader fra Norddal kraft AS, begge datert 21. april 2009, om tillatelse til å bygge henholdsvis Norddal kraftverk og Øvre Norddalen kraftverk i Storfjord kommune, Troms. NVE ønsker høringsuttalelse til søknadene innen 12. juni 2009.

Norrdal kraftverk:

Kraftstasjonen er planlagt plassert på sørsiden av Norddalselva øverst i Kitdalen, på kote 235. De planlegger to inntak på kote 400, ett inntak i Norddalselva og ett i Midterdalselva. Inntaksdammen i Norddalselva blir en 4 m høy og 20 m lang betongdam. Inntaksdammen i Midterdalselva blir en 4 m høy og 40 m lang løsmasseterskel. Vannet føres i nedgravde rør med lengde 2200 m til kraftstasjonen. I Norddalen bygges en 300 m lang adkomstvei fra eksisterende traktorvei inn til inntaket. I Midterdalen forlenges eksisterende traktorvei med en 1100 m ny anleggsvei inn til inntaket. Planlagt minstevannføring for Norddalselva er 107 l/s om sommeren og 61 l/s om vinteren, i Midterdalselva hhv. 27 l/s og 15 l/s.

Effekten vil bli 5,6 MW og årsproduksjonen 9,8 GWh.

Øvre Norddalen kraftverk:

Kraftstasjonen er planlagt plassert ved Norddalselva nær inntaket til Norddal kraftverk, på kote 400. Inntaket planlegges på kote 640, med en 5 m høy og 20 m lang betongdam. Derfra vil vannet føres i en 1650 m lang nedgravd rørgate langs Norddalselva på sørsiden. Eksisterende vei må rustes opp, og i tillegg må det bygges ny vei i ca. 300 m ned til kraftstasjonen. Kraftverket er planlagt uten slipp av minstevannsføring.

Effekten vil bli 4,5 MW og årsproduksjonen 10,4 GWh.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Norddal kraftverk og Øvre Norddalen kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Saksbehandlingen

Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjoner, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere for Norddal kraftverk kontakte Sigmund Jarnang på tlf. 905 85 486 eller e-post: sigmund@hydropool.no, for Øvre Norddalen kraftverk kontakt Einar Sofienlund på tlf. 909 44 322 eller e-post einar@sofienlund.org.


Vi ber Storfjord kommune om å legge to eksemplarer av begge søknadene ut til offentlig gjennomsyn på Storfjord rådhus og på ICA i Skibotn frem til **12. juni 2009**. Ett eksemplar kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet. Vi ber også om at kunngjøringen legges ut på kommunens hjemmeside.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.


NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjoner så snart som mulig og senest innen **12. juni 2009**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Inger Staubo
rådgiver

Vedlegg: Søknad til kommunen
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Offentlig høring av søknad om konsesjon for bygging av Norddal og Øvre Norddalen kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Blir kunngjort av NVE ved Mediedge:cia Norway AS en gang i avisene Framtid i Nord og Nordlys

Antall søknader	Navn/adresse
6 av hver	Storfjord kommune, Hatteng, 9046 OTEREN
	Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
	Statens vegvesen Region Nord, Dreyfushammarn 31, 8012 BODØ
	Sametinget, Ávjovágeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
	Reindriftsforvaltningen Troms, Postboks 1183, 9326 BARDUFOSS
	Helligskogen Reinbeitedistrikt v/Ole-Thomas Baal Galgu, 9143 SKIBOTN
	Troms Kraft Nett AS, 9291 TROMSØ
	Forum for natur og friluftsliv, FMLA, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
	Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9251 TROMSØ
	DNT Troms Turlag, Postboks 284, 9253 TROMSØ
	NJFF Troms, 9470 GRATANGEN
	Vestre Storfjord og Lyngen Jff v/ Svein Arild Larsen, Rasteby, 9046 Oteren
	Tromsø Museum, Universitetsmuseet, 9037 TROMSØ
	Troms Kraft Nett AS, 9291 Tromsø
	Kystverket Troms og Finnmark, Fiskeriveien 3, 9750 Honningsvåg

- KUNNGJØRING -

Norrdal Kraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av Norrdal kraftverk og Øvre Norrdalen kraftverk i Storfjord kommune

NVE har mottatt søknad fra Norrdal Kraft AS om tillatelse til å bygge to kraftverk i Norrdalselva.

Norrdal kraftverk:

Kraftstasjonen er planlagt plassert på sørsiden av Norrdalselva på kote 235. Det planlegges to inntak på kote 400, ett i Norrdalselva og ett i Midterdalselva. Vannet føres i nedgravde rør langs Norrdalselva og Midterdalselva til kraftstasjonen. I Norrdalen bygges en 300 m lang adkomstvei fra eksisterende traktorvei inn til inntaket. I Midterdalen forlenges eksisterende traktorvei med en 1100 m ny anleggsvei inn til inntaket. Planlagt minstevannføring for Norrdalselva er 107 l/s om sommeren og 61 l/s om vinteren, i Midterdalselva hhv. 27 l/s og 15 l/s. Effekten vil bli 5,6 MW og årsproduksjonen 9,8 GWh.

Øvre Norrdalen kraftverk:

Kraftstasjonen er planlagt plassert ved Norrdalselva nær inntaket til Norrdal kraftverk, på kote 400. Inntaket blir på kote 640. Derfra vil vannet føres i en 1650 m lang nedgravd rørgate langs Norrdalselva på sørsiden. Eksisterende vei må rustes opp, og i tillegg må det bygges ny vei i ca. 300 m ned til kraftstasjonen. Kraftverket er planlagt uten slipp av minstevannsføring. Effekten vil bli 4,5 MW og årsproduksjonen 10,4 GWh.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Storfjord rådhus og på ICA i Skibotn og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjoner fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med, for Norrdal kraftverk Sigmund Jarnang på tlf. 905 85 486 eller e-post: sigmund@hydropool.no, for Øvre Norrdalen kraftverk Einar Sofienlund på tlf. 909 44 322 eller e-post einar@sofienlund.org.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjoner så snart som mulig og senest innen **12. juni 2009**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED SØKNAD OM KONSESJON ETTER VANNRESSURSLOVEN § 8 DER NVE KAN GI TILLATELSE

Generelt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har hjemmel til å gi tillatelse til vassdragsinngrep som ikke gjelder kraftproduksjon og i saker som gjelder små kraftverk (installert effekt under 10 MW). Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse. Hensikten er å gi høringsinstansene en samlet oversikt over hva vi ønsker at offentlige forvaltningsmyndigheter legger vekt på i sine uttalelser.

Behandling av søknaden fram til endelig avgjørelse

NVE publiserer søknaden med vedlegg på www.nve.no/konsesjonssaker når saken blir lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Vi sender samtidig ut et høringsbrev til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og berørte statlige forvaltningsorganer. Saken blir kunngjort i én eller flere aviser i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på ett eller flere offentlig kontorer hvor den kan studeres og eventuelt lånes.

Vedlagte adresseliste viser hvilke høringsinstanser som mottar dette høringsbrevet.

Søkeren får anledning til å kommentere høringsuttalelsene før NVE foretar sin sluttbehandling. I sluttbehandlingen inngår en sluttbefaring der de som har uttalt seg til saken inviteres til å delta.

NVE skal foreta en helhetsvurdering, og står fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for vår vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, vil vi knytte vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte bestemmelser om byggefrister, reguleringshøyder, vannslipping, godkjenning av planer når det gjelder miljø og sikkerhet, terskler, erosjon, naturforvaltning, fornminner og sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på vilkårene.

NVEs avgjørelse kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk og/eller for høyspent overføringsanlegg, vil vi gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vannressurslovsaken blir endelig avgjort.

Hva forventer NVE av høringsinstansene?

Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene. Vi ønsker begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller forslag til begrensinger i planene. Vi ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved gjennomføring av planene, samt forslag til ev. vilkår.

Kommunen bør spesielt omtale forhold knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør de gi en oversiktlig framstilling av forholdet mellom planen og de lokale interessene.

Fylkesmannen bør i sin uttalelse vektlegge forhold omkring forurensning, landbruk, miljø (herunder biologisk mangfold) og beredskap. Fylkeskommunen bør tilsvarende legge vekt på kulturminner.

Vi foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per post til NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo, eller e-post til nve@nve.no