

Fra: Roland Erik
Sendt: 10. februar 2016 13:57
Til: 'post@fjaler.kommune.no'; 'fmsfpost@fylkesmannen.no'
Kopi: 'magnhild.roe@clemenskraft.no'
Emne: Brekkefossen kraftverk i Fjaler kommune - Søknad om planendring - Begrenset høring
Vedlegg: 200803805-50 Søknad om økt slukkeevne Brekkefossen kraftverk 13.01.2016.pdf 1646147_1_1.pdf

Begrenset høring – søknad om planendring

NVE har mottatt søknad om planendring for Brekkefossen kraftverk i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket fikk konsesjon av NVE den 18.4.2014. Utbygger ønsker nå å øke slukeevne og effekt ved å installere to like Francisturbiner. Planendringen for kraftverket er basert på nytt hydrologisk grunnlag og oppdatert kostnadsoverslag. Se vedlegg.

Vi ber dere merke dere følgende endringer:

- Øke største slukeevne fra 4,2 til 5,0 m³/s. Dette tilsvarer en økning fra 215 % til 250 % av middelvannføringen ved inntaket nedenfor fossen.
- Øke minste slukeevne fra 100 l/s til 375 l/s
- Øke kraftproduksjon fra 8,8 GWh til 9,3 GWh i et midlere år

NVE ber om høringsinnspill til planendringen. **Høringsfrist er satt til 30.03.2016.** Spørsmål om saksbehandlingen kan rettes til meg. Spørsmål om planendringen kan rettes til Clemens Kraft AS v/Magnhild Roe, tlf. 99 55 96 93.

Mvh

Erik Roland
seniorrådgiver