



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **- 7 SEPT 2011**
Vår ref.: NVE 200804270-4 ki/krn
Arkiv: 312 /111.2C
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Kristine Naas
22 95 97 66

Herredsdalselva kraft - Søknad om Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal - høring

NVE har mottatt søknad fra Herredsdalselva kraft, datert 22.08.2011, om tillatelse til å bygge Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll kommune.

Kraftverket vil utnytte et brutto fall på 179 m i Herredsdalselva med inntak på kote 244 og kraftstasjon på kote 65. Det er også søkt om å regulere Herredsdalsvatnet 1 m, med LRV på kote 243,5 og HRV på kote 244,5. Kraftverket er planlagt med en installert effekt og beregnet årsproduksjon på henholdsvis 950 kW og 3,70 GWh. Rørgata graves ned på hele strekningen. Det vil bli bygget en 40 m lang vei fra eksisterende vei og til inntaksdammen. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 30 l/s hele året. Kraftverket ligger i nedbørfeltet til Storvatnet, som er drikkevannskilde for Kristiansund kommune.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Herredsdalselva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Svorka produksjon AS v/ Håvard Larsen på tlf. 07165 eller e-post: hl@svorka.no.

Vi ber Tingvoll kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på kommunens Servicetorg frem til **01.11.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Omsøkt tiltak faller inn under denne grensen. Vi viser til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG


Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **01.11.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Kristine Naas
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

- KUNNGJØRING -

Herredsdalselva kraft – Søknad om tillatelse til Herredsdalselva kraftverk i Herredsdalselva i Tingvoll kommune

NVE har mottatt søknad fra Herredsdalselva kraft om tillatelse til å bygge Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll kommune.

Kraftverket vil utnytte et brutto fall på 179 m i Herredsdalselva med inntak på kote 244 og kraftstasjon på kote 65. Det er også søkt om å regulere Herredsdalsvatnet 1 m, med LRV på kote 243,5 og HRV på kote 244,5. Kraftverket er planlagt med en installert effekt og beregnet årsproduksjon på henholdsvis 950 kW og 3,70 GWh. Rørgata graves ned på hele strekningen. Det vil bli bygget en 40 m lang vei fra eksisterende vei og til inntaksdammen. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 30 l/s hele året. Kraftverket ligger i nedbørfeltet til Storvatnet, som er drikkevannskilde for Kristiansund kommune.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens Servicetorg og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Svorka produksjon AS v/ Håvard Larsen på tlf. 07165 eller e-post: hl@svorka.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **01.11.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke for saker i vernede vassdrag. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av NVE eller Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der fylkeskommunen kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til innstilling gis til fylkeskommunen

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på offentlig sted for gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse bør gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom FK gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

FKs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner etter at vedtaket er fattet. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK skal bidra med faglig informasjon innenfor egne ansvarsområder, men er ikke høringspart i NVEs forberedende behandling.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.

Adresseliste for: Bygging av Herredsdalselva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Aura Avis og Tidens Krav

Antall søknader	Navn/adresse
3	Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 TINGVOLL
	Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 6404 MOLDE
	Statens vegvesen, Region Midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 MOLDE
	Nordmøre Energiverk AS, 6504 KRISTIANSUND
	Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, 6630 TINGVOLL,
	NJFF Møre og Romsdal, Årøseterveien 35, 6422 MOLDE
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 Oslo
	FNF Møre og Romsdal v/ Inghjørn Bredeli, Kommunehuset, 6631 Batnfjordsøra
	Kristiansund og Nordmøre Turistforening, postboks 476, 6501 KRISTIANSUND
	Mattilsynet, Regionkontoret Trøndelag og Møre og Romsdal, Felles postmottak, postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
	Kristiansund kommune, postboks 178, 6501 KRISTIANSUND
1	KM –Tore Olav Sandnæs
1	KD – Rune Engesæter
1	ER – Seming Skaug

Kopi: Herredsdalselva kraft, v/ Gudmund Ole Vatn, 6674 KVISVIK