

200804287-13
312



KI/BASO

Morgendagen er her | bkk.no

NVE Konsesjonsavdelinga
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref.: NVE 200804287-6 ki/baso
Vår ref.: 11138259

Dato: 07.11.2011

Konsesjonssøknad for Røyrvik kraftverk (Kvam herad). Høringsuttalelse.

BKK Nett er utredningsansvarlig for det regionale kraftsystemet i «BKK-området og indre Hardanger» som omfatter store deler av Hordaland Fylke.

Vi har fått konsesjonssøknaden for Røyrvik kraftverk i Kvam herad på høring. Kraftverket er planlagt med installert effekt 600 kW.

I dag er det ikke ledig kapasitet i regionalnettet til mer produksjon i Kvam herad. Dette gjelder for alle nye kraftverk i Kvam herad, uavhengig av kraftverkets størrelse.


For å gi økt nettkapasitet til Kvam søkte BKK Nett i 2008 konsesjon på ny 132 kV kraftledning Samnanger-Norheimsund-Øystese og ny 300/132 kV transformator i Samnanger. Disse sakene ligger fremdeles til konsesjonsbehandling hos NVE.

Som et alternativ til BKK Netts konsesjonssøkte tiltak planlegger Statnett å søke konsesjon på en 420/300 kV transformatorstasjon i Kvam i tilknytning til den nye 420 kV ledningen Sima-Samnanger.

Oppsummert er det ikke ledig nettkapasitet til Røyrvik kraftverk før enten BKK Netts nevnte konsesjonssøkte tiltak, eller Statnetts alternative tiltak, er utført.

Vennlig hilsen
BKK NETT AS / Nettforvaltning Transmisjon


Øystein Berge
Seksjonssjef


Sonja Marie Risser
Spesialrådgiver