



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **16 SEPT 2010**

Vår ref.: NVE 200804411-4 ki/sbi

Arkiv: 312/ 002.JE7Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Sigrun Birkeland Rawcliffe

22 95 93 16

Grunneierne v/ Knut Erlend Hagen - Søknad om bygging av Kverninga kraftverk i Rendalen kommune, Hedmark - høring

NVE har mottatt søknad fra grunneierne v/ Knut Erlend Hagen datert 31.8.2010, om tillatelse til å bygge Kverninga kraftverk i Rendalen kommune.

Kverninga kraftverk skal utnytte vannføringen i Kverninga og Sandbekken, to sideelver til Rena. Kraftverket vil utnytte et fall på 306 m mellom kote 582 og kote 276. Stasjonen vil få en installert effekt på ca. 2,5 MW med årlig produksjon på 6,2 GWh.

Sandbekken skal overføres via et 430 m langt rør og kobles inn på rørgata (1685 m) mellom inntaket i Kverninga og kraftstasjonen. Overføringen vil krysse to bekker. Utbyggingen er planlagt med nedgravd rørgate og minstevannføringsslipp hele året. Det vil bygges to adkomstveger til hovedinntaket (50 m) og til kraftstasjonen (120 m). Kraftkabelen (1 km) vil legges langs en skogsbilveg nordover til eksisterende nett.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Kverninga kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Knut Erlend Hagen på tlf. 62 46 70 57/ 900 71 280 eller e-post: post@rendal.no.

Vi ber Rendalen kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i ekspedisjonen til virksomhet for plan-, næring og drift og på biblioteket frem til **8.11.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **8.11.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

for Gry Berg
Øystein Grundt
Seksjonssjef

Sigrun B. Rawcliffe
Sigrun Birkeland Rawcliffe
overingeniør

Vedlegg: Adresseliste
 Kunngjøringsteksten
 Orientering til høringspartene

Kopi: Knut Erlend Hagen, 2485 RENDALEN

Adresseliste for: Bygging av Kverninga kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Østlendingen og Hamar Arbeiderblad

Antall søknader	Navn/adresse
5	Rendalen kommune, 2485 RENDALEN
	Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR
	Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
	Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER
	Naturvernforbundet i Midt-Østerdal, Postboks 5 – Åkrestrømmen, 2485 RENDALEN
	Naturvernforbundet i Hedmark v/ Hege Sjølie, 2340 VALLSET
	FNF v/ Norges Jeger- og Fiskeforbund i Hedmark, Postboks 191, 2402 ELVERUM
	NJFF Hedmark, Postboks 191, 2402 ELVERUM
	DNT Nord-Østerdal v/ Johan Ragnar Eggen, 2560 ALVDAL
	Nord-Østerdal Kraftlag, Tomtegata 8, 2500 TYNSET
	Eidsiva Nett AS, Postboks 4100, 2307 HAMAR
	Internt:
1	KM-regionalt - RØ/ATH
1	KD regionalt - RØ/JNT
1	ER/KEST



- KUNNGJØRING -

Grunneierne v/ Knut Erlend Hagen – Søknad om tillatelse til bygging av Kverninga kraftverk i Glommavassdraget i Rendalen kommune

NVE har mottatt søknad fra grunneierne v/ Knut Erlend Hagen om tillatelse til å bygge Kverninga kraftverk i Rendalen kommune.

Kverninga kraftverk skal utnytte vannføringen i Kverninga og Sandbekken, to sideelver til Rena. Fallhøyden mellom inntaket i Kverninga (kote 582) og kraftstasjon (kote 276) er 306 m. Sandbekken skal overføres via et 430 m langt rør og kobles inn på rørgata (1685 m) mellom inntaket i Kverninga og kraftstasjonen. Installert effekt på 2,5 MW vil gi en årlig produksjon på 6,2 GWh. Utbyggingen er planlagt med nedgravd rørgate og minstevannføringsslipp hele året. Det vil bygges to adkomstveger til inntaket i Kverninga og til kraftstasjonen. Kraftkabelen (1 km) vil legges langs en skogsbilveg nordover til eksisterende nett.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens virksomhet for plan-, næring og drift og på biblioteket samt på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Knut Erlend Hagen på tlf.: 62 46 70 57/ 900 71 280 eller e-post: post@rendal.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **8.11.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.