



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **13 SEPT 2010**

Vår ref.: NVE 200805486-4, 200804433-5 ki/elfa

Arkiv: 312 – 024.C1Z

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen Flåhagen Andersen

22 95 93 71

Fjellkraft AS - Søknad om konsesjon for bygging av 2 kraftverk i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknader fra Fjellkraft AS om tillatelse til å bygge henholdsvis Mølska kraftverk og Sagelva kraftverk i Stjørdal kommune.

Mølska kraftverk

Mølska kraftverk planlegger å utnytte et fall på 273 meter i Mølska, mellom kote 351 og 78. Med en installert effekt på 4,7 MW vil kraftverket produsere 12,7 GWh på årsbasis. Hovedalternativet skal bygges med 3900 m nedgravd rørgate øst for Mølska, hvorav en strekning på 170 m søkes lagt i dagen. Alternativ løsning er å flytte inntaket til kote 285 og vannveien legges vest for Mølska.

Det er planlagt slipp av minstevannføring på 0,15 m³/s om sommeren og 0,07 m³/s om vinteren. Dette tilsvarer 5-persentilene sommer og vinter.

Prosjektområdet har middels til stor verdi for fisk og ferskvannsfafauna, hovedsakelig på grunn av sjørret. Sjørretten finnes på en ca 750 m lang strekning oppstrøms kraftverket, og en redusert vannføring vil gi en negativ påvirkning med tanke på tilgjengelig produktivt areal. Flora og fauna er stort sett triviell i prosjektområdet, men det er registrert en fuktighetskrevenende truet lavart nordvest for planlagt kraftstasjon. Gammelskogen langs elvestrengen har potensial for funn av rødlistede arter. Deler av influensområdet er brukt til reinbeite høst og vår, men vil bli lite påvirket i driftsfasen.

Det eksisterer vei til kraftstasjon og inntak, men det vil være behov for ny midlertidig anleggsvei langs vannveien over en total strakning på 1600 m.

Sagelva kraftverk

Sagelva kraftverk planlegger å utnytte et fall på 250 meter i Sagelva og Svartåsbekken mellom kote 313 og kote 63. Med en installert effekt på 4,0 MW vil kraftverket produsere ca. 11,4 GWh på årsbasis. Rørgaten vil bli nedgravd på hele strekningen med unntak av et par korte partier i nedre del der de kan bli frittliggende på fundamenter. Inntaket er planlagt i dagen like oppstrøms jernbanen.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Det er forutsatt slipp av minstevannføring på 0,03 m³/s i perioden 1. mai til 30. september og 0,01 m³/s i perioden 1. oktober til 30. april.

Prosjektet vil ikke redusere INON, men de fysiske inngrepene vil være synlig. Det kan ikke utelukkes at det går anadrom fisk opp helt nederst i Sagelva, men dette vil være begrenset til en kort strekning nedstrøms planlagt kraftstasjon.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinjer.

Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknadene, kan dere kontakte Atle Wahl på tlf. 23 35 45 50 eller e-post: atle.wahl@fjellkraft.no.


Vi ber Stjørdal kommune om å legge to eksemplarer av søknadene ut til offentlig gjennomsyn i Servicetorget i kommunen frem til **25.10.2010**. Det ene eksemplaret av hver søknad kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre eksemplaret må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknadene blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.


NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **26.10.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Ellen Flåhagen Andersen
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Mølska og Sagelva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Adresseavisa og Stjørdalen Blad

Antall søknader av hver søknad	Navn/adresse
2	Stjørdal kommune, Postboks 133, 7501 adresse, STJØRDAL
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, Seilmakergata 2, 7735 STEINKJER
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	NTE Nett AS, 7736 STEINKJER
	FM-NT, Postboks 64, 7619 SKOGN
	Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 STEINKJER
	NJFF Nord-Trøndelag, 7622 MARKABYGDA
	Nord-Trøndelag Turistforening, Postboks 232, 7501 STJØRDAL
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Karášjohka
	Reindriftsforvaltningen i Sør-Trøndelag/Hedmark, Postboks 121, 7374 RØROS
	Essand Reinbeitedistrikt v/ Aslak Brandsfjell, Postboks 236, 7361 RØROS
	Direktoratet for naturforvaltning, 7485 TRONDHEIM
1	KM –Regionalt: Tore Olav Sandnæs
1	KD: Dag Bachke
1	ER: Jan Slapgård

- KUNNGJØRING -

Fjellkraft AS - Søknad om konsesjon for bygging av 2 kraftverk i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag - kunngjøring

NVE har mottatt søknader fra Fjellkraft AS om tillatelse til å bygge henholdsvis Mølska kraftverk og Sagelva kraftverk i Stjørdal kommune.

Mølska kraftverk

Mølska kraftverk planlegger å utnytte et fall på 273 meter i Mølska, mellom kote 351 og 78. Med en installert effekt på 4,7 MW vil kraftverket produsere 12,7 GWh på årsbasis. Hovedalternativet skal bygges med 3900 m nedgravd rørgate øst for Mølska, hvorav en strekning på 170 m søkes lagt i dagen. Alternativ løsning er å flytte inntaket til kote 285 og vannveien legges vest for Mølska.

Det er planlagt slipp av minstevannføring på 0,15 m³/s om sommeren og 0,07 m³/s om vinteren. Dette tilsvarer 5-persentilene sommer og vinter.

Prosjektområdet har middels til stor verdi for fisk og ferskvannsfauna, hovedsakelig på grunn av sjørret. Sjørretten finnes på en ca 750 m lang strekning oppstrøms kraftverket, og en redusert vannføring vil gi en negativ påvirkning med tanke på tilgjengelig produktivt areal. Flora og fauna er stort sett triviell i prosjektområdet, men det er registrert en fuktighetskrevenne truet lavart nordvest for planlagt kraftstasjon. Gammelskogen langs elvestrengen har potensial for funn av rødlistede arter. Deler av influensområdet er brukt til reinbeite høst og vår, men vil bli lite påvirket i driftsfasen.

Det eksisterer vei til både kraftstasjon og inntak, men det vil være behov for ny midlertidig anleggsvei langs vannveien over en total strækning på 1600 m.

Sagelva kraftverk

Sagelva kraftverk planlegger å utnytte et fall på 250 meter i Sagelva og Svartåsbekken mellom kote 313 og kote 63. Med en installert effekt på 4,0 MW vil kraftverket produsere ca. 11,4 GWh på årsbasis. Rørgaten vil bli nedgravd på hele strekningen med unntak av et par korte partier i nedre del der de kan bli frittliggende på fundamenter. Inntaket er planlagt i dagen like oppstrøms jernbanen.

Det er forutsatt slipp av minstevannføring på 0,03 m³/s i perioden 1. mai til 30. september og 0,01 m³/s i perioden 1. oktober til 30. april.

Prosjektet vil ikke redusere INON, men de fysiske inngrepene vil være synlig. Det kan ikke utelukkes at det går anadrom fisk opp helt nederst i Sagelva, men dette vil være begrenset til en kort strekning nedstrøms planlagt kraftstasjon.

Søknadene behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknadene med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i kommunen og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Atle Wahl på tlf.: 23 35 45 50 eller e-post: alte.wahl@fjellkraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **25.10.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.