

Adresseliste

Vår dato: **08 AUG 2012**

Vår ref.: NVE 200804800-6 ksk/auko

Arkiv: 312 /179.85

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Auen Korbøl

Blåfall AS - Søknad om å bygge Austpollen kraftverk i Hadsel kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Blåfall AS, datert 18.6.2012, om tillatelse til å bygge Austpollen kraftverk i Hadsel kommune.

Kraftverket vil få en brutto fallhøyde på 130 m mellom inntak på kote 132 og utløp på kote 2, og vil berøre en elvestrekning på ca. 800 m. De er omsøkt en regulering av Nedre Austpollvatn med 0,5 m. Rørgata er planlagt på nordsiden av elva og skal graves/sprenges ned. Det skal anlegges en brygge for adkomst til kraftstasjonen og bygging av anlegget. Anleggsveien opp til inntaket vil i etterkant av arbeidet bli arrondert til en enkel vei/sti. Middelvannføringen i elva er på 0,38 m³/s. Installert effekt vil være 0,75 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 2,4 GWh. Søker planlegger å slippe 57 l/s i minstevannføring i perioden 1.5-30.9. og 28 l/s resten av året. Fra kraftverket vil det gå en 220 m lang jordkabel på 22 kV til eksisterende linjenett.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Austpollen kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Blåfall AS v/ Ingrid Welde på tlf. 94 35 68 57 eller e-post: iw@blaafall.no.

Vi ber Hadsel kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicetorget i Hadsel rådhus frem til **05.10.2012**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **05.10.2012**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE


Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

F02 
Gry Berg
seksjonssjef


Auen Korbøl
seniorrådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Austpollen kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: "Vesteraalens Avis"

Antall søknader	Navn/adresse
3	Hadsel kommune, Rådhusg. 5, 8450 STOKMARKNES
	Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, Moloveien 10, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Karášjohka
	Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Kystverket Nordland, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
	Hålogaland Kraft AS, Postboks 1057, 9480 HARSTAD
	Trollfjord Kraft AS, Postboks 8450, STOKMARKNES
	Vesterålen Friluftsråd, Postboks 243, Kjøpmannsgt. 2, 8401 SORTLAND
	FNF Nordland, Storgata 39, 8200 FAUSKE
	Naturvernforbundet i Nordland, Loftfjellvegen 7, 8614 MO I RANA
	NJFF - Nordland, Eiaveien 5 Postboks 222, 8201 FAUSKE
	Vesterålen turlag, Postboks 20, 8401 SORTLAND
	Blåfall AS, Vollsveien 6, Postboks 61, 1324 LYSAKER
1	KM – TGB
1	KD – TEGR
1	ER – JSL

- KUNNGJØRING -

Blåfall AS – Søknad om tillatelse til å bygge Austpollen kraftverk i Austpollelva i Hadsel kommune

NVE har mottatt søknad fra Blåfall AS om tillatelse til å bygge Austpollen kraftverk i Hadsel kommune.

Kraftverket vil få en brutto fallhøyde på 130 m mellom inntak på kote 132 og utløp på kote 2, og vil berøre en elvestrekning på ca. 800 m. De er omsøkt en regulering av Nedre Austpollvatn med 0,5 m. Rørgata er planlagt på nordsiden av elva og skal graves/sprenges ned. Det skal anlegges en brygge for adkomst til kraftstasjonen og bygging av anlegget. Anleggsveien opp til inntaket vil i etterkant av arbeidet bli arrondert til en enkel vei/sti. Middelvannføringen i elva er på 0,38 m³/s. Installert effekt vil være 0,75 MW og årlig middelproduksjon er beregnet til 2,4 GWh. Søker planlegger å slippe 57 l/s i minstevannføring i perioden 1.5-30.9. og 28 l/s resten av året. Fra kraftverket vil det gå en 220 m lang jordkabel på 22 kV til eksisterende linjenett.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Hadsel rådhus og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Blåfall AS v/ Ingrid Welde på tlf. 94 35 68 57 eller e-post: iw@blaafall.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **05.10.2012**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke for saker i vernede vassdrag. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av NVE eller Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der fylkeskommunen kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til innstilling gis til fylkeskommunen

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på offentlig sted for gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse bør gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom FK gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

FKs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner etter at vedtaket er fattet. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK skal bidra med faglig informasjon innenfor egne ansvarsområder, men er ikke høringspart i NVEs forberedende behandling.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.