



Til adresseliste

Vår dato: **25 MAR 2011**
Vår ref.: NVE 200804806-5 ki/sosb
Arkiv: 312 /155.B20
Deres dato: 25.02.2011
Deres ref.:

Saksbehandler:
Solveig Silset Berg
22 95 93 25

Småkraft AS - Søknad om regulering av Reinåvatnet med 1 m og bygging av Reinåga kraftverk i Hemnes kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Småkraft AS, 25.02.2011, om tillatelse til regulering av Reinåvatnet med 1 m og bygging av Reinåga kraftverk i Hemnes kommune.

Reinåga kraftverk skal utnytte vannføringen i Reinåga, en sideelv til Røssåga. Kraftverket vil utnytte et fall på 580 m mellom kote 700 og kote 120. Stasjonen vil få en installert effekt på 3,2 MW med årlig produksjon på 10,8 GWh.

Fra stasjonen på kote 120 og opp til ca. kote 300 skal det nedgraves rør i grøft (850 m). Røret vil ligge nær og tidvis krysse eksisterende traktorvei. På kote 300 skal det etableres et påhugg for tunnel. Fra kote 300 skal det drives en ca. 470 m lang tunnel. Fra enden av tunnelen og opp til inntaket rømmes det opp en ca. 450 m lang sjakt. Total vannvei blir ca. 1800 m. Inntaket skal etableres nær dammen ved Reinåvatnet. Reinåvatnet vil reguleres på til sammen 1m (0,5m heving og 0,5m senking). Stasjonen plasseres på østsiden av elva på kote 120. Det skal bygges ca. 200 m ny vei fram til stasjonen. Dam og inntak bygges veiløst. Den eksisterende traktorveien opp til påhugget benyttes i anleggstiden. Det er planlagt minstevannføring hele året. Jordkabelen (550 m) strekkes frem til bestående kabel ved Reinåmoen.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Reinåga kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Kari Seim på tlf. 55217324 eller e-post: Kari.Seim@smaakraft.no.

Vi ber Hemnes kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset i Korgen frem til **25.05.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.


NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **25.05.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Solveig Silset Berg
avdelingsingeniør

Vedlegg: Adresseliste
 Kunngjøringstekst
 Orientering til høringspartene

Kopi: Småkraft AS, Pb 7050, 5020 BERGEN

Adresseliste for: Bygging av Reinåga kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Rana Blad og Helgeland Arbeiderblad

Antall søknader	Navn/adresse
3	Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
	Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna
	FNF Nordland, Storgata 39, 8200 FAUSKE
	Naturvernforbundet i Nordland, Postboks 1447, 8602 MO I RANA
	NJFF Nordland Eiaveien 5 Postboks 222, 8201 FAUSKE
	Hemnes Elgjægerforening, Hvalstadåsen 5, Pb 94, 1378 Nesbru
	Hemnes Turistforening, Postboks 2, 8646 KORGEN
	Reindriftsforvaltningen i Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Røssåga/Toven Reinbeitedistrikt v/ Ole Martin Renberg, 8646 KORGEN
1	KM - TGB
1	KD - ROAN
1	ER/FRAR

- KUNNGJØRING -

Småkraft AS – Søknad om tillatelse til å regulere Reinåvatnet med 1 m og bygging av Reinåga kraftverk i Røssågvassdraget i Hemnes kommune

NVE har mottatt søknad fra Småkraft AS om tillatelse til å regulere Reinåvatnet med 1 m og bygging av Reinåga kraftverk i Hemnes kommune.

Inntaket til kraftverket skal etableres på kote 700 nær eksisterende sperredam ved Reinåvatnet. Reinåvatnet skal reguleres med 1m (0,5 m heving og 0,5 m senking i fht naturlig vannstand). Vannveien på totalt 1800 m vil fra inntaket bestå av sjakt (450 m), tunnel og rør i tunnel (470 m) og nedgravd rør (850 m) til kraftstasjonen. Stasjonen plasseres på østsiden av elva på kote 120. Det skal bygges ca. 200 m ny vei fram til stasjonen. Dam og inntak bygges veiløst. Den eksisterende traktorveien opp til påhugget benyttes i anleggstiden. Det er planlagt minstevannføring hele året. Jordkabelen (550 m) strekkes frem til bestående kabel ved Reinåmoen.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på **Rådhuset i Korgen** og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Småkraft As v/Kari Seim på tlf.: 55127324 eller e-post: Kari.Seim@smaakraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **25.05.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.