



Adresseliste

Vår dato: 28 FEB 2011

Vår ref.: NVE 200804832-5 ki/auko

Arkiv: 312 /162.21

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Auen Korbøl

22 95 93 44

Småkraft AS - Søknad om å bygge Skavlhaugelva kraftverk i Bodø kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Småkraft AS, datert 02.02.2011, om tillatelse til å bygge Skavlhaugelva kraftverk i Bodø kommune.

Det søkes om å bygge et kraftverk med vanninntak på kote 385 og en vannvei ned til kote 3 ved Djupfjorden hvor kraftstasjonen vil bli liggende ca. 250 m øst for elvas utløp i fjorden. Vannveien blir delvis lagt i fjell med boret tunnel og rørgate delvis på fundamenter og nedgravd. Berørt elvestrekning er ca. 1700 m. Det må bygges ca. 2,2 km vei inn til kraftstasjonen og ca. 1,7 km kraftlinje. Det planlegges slipp av minstevannføring i Skavlhaugelva sommer og vinter på hhv. 50 og 25 l/s. Installert effekt blir ca. 2,7 MW, og midlere årsproduksjon vil bli ca. 8,1 GWh/år.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Skavlhaugelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte med Småkraft AS v/ Kari Seim på tlf. 55 12 73 24 eller e-post: Kari.Seim@smaakraft.no.

Vi ber Bodø kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget Bodø kommune frem til 20.05.2011. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 20.05.2011. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50


Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Auen Korbøl
seniorrådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Skavlhaugelva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: "Avisa Nordland"

Antall søknader	Navn/adresse
3	Bodø kommune, Postboks 319, 8001 BODØ
	Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ,
	Statens vegvesen, Region nord. Nordstrandsv. 41, 8002 BODØ
	Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Saltfellet Reinbeitedistrikt, Jarbuveien 34, 8255 RØKLAND
	Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 KARASJOK
	Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
	Saltstraumen lokalutvalg, Postboks 40, 8056 SALTSTRAUMEN
	Naturvernforbundet Nordland, Postboks 1447, 8602 MO I RANA
	Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Storg. 39, 8200 FAUSKE
	NJFF Nordland, Postboks 222, 8201 FAUSKE
	Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, c/o Atle Ivar Olsen, Skogsøy, 8700 NESNA
	Bodø og Omegns Turistforening, Postboks 751, 8001 BODØ
	Nordlandsnett AS, Jernbaneveien 85, 8006 BODØ
	Småkraft AS, Postboks 7050 5020 BERGEN
1	KM – Trond Blomlie
1	KD – Grethe Holm Midttømme
1	ER – Jan Slappgård

- KUNNGJØRING -

Småkraft AS – Søknad om tillatelse til å bygge Skavlhaugelva kraftverk i Skavlhaugelva i Bodø kommune

NVE har mottatt søknad fra Småkraft AS om tillatelse til å bygge Skavlhaugelva kraftverk i Bodø kommune.

Det søkes om å bygge et kraftverk med vanninntak på kote 385 og en vannvei ned til kote 3 ved Djupfjorden hvor kraftstasjonen vil bli liggende ca. 250 m øst for elvas utløp i fjorden. Vannveien blir delvis lagt i fjell med boret tunnel og rørgate delvis på fundamenter og nedgravd. Berørt elvestrekning er ca. 1700 m. Det må bygges ca. 2,2 km vei inn til kraftstasjonen og ca. 1,7 km kraftlinje. Det planlegges slipp av minstevannføring i Skavlhaugelva sommer og vinter på hhv. 50 og 25 l/s. Installert effekt blir ca. 2,7 MW, og midlere årsproduksjon vil bli ca. 8,1 GWh/år.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget Bodø kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Småkraft AS v/ Kari Seim på tlf. 55 12 73 24 eller e-post: Kari.Seim@smaakraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **20.05.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.