



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **09 JAN 2013**

Vår ref.: NVE 200804834-9 ksk/hka1

Arkiv: 312 /051.32

Dykkar dato:

Dykkar ref.:

Sakshandsamar:

Heidi Kannick

22 95 91 79

Hardangeralliansen v/Kraftkarane – Søknad om løyve til bygging av Vambheim kraftverk i Ulvik kommune, Hordaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Hardangeralliansen v/Kraftkarane AS, datert 21.08.2012, om løyve til bygging av Vambheim kraftverk i Ulvik kommune.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgde på 165 meter mellom kote 185 og 20 i Vambheimselvi. Kraftverket er planlagd med ein installert effekt på 2,5 MW og den årlege produksjonen er berekna til om lag 8 GWh. Middelvassføringa i vassdraget er berekna til 952 l/s og kraftverket er planlagd med ei maksimal slukeevne på 1900 l/s. Ein veg på om lag 1480 meter vil dekkast til etter anleggsfasen, elles vil eksisterande veger nyttast. Røyrsgata vil bli nedgraven på heile strekket.

Det søkast om slepp av minstevassføring lik alminneleg lågvassføring på 78 l/s heile året.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Vambheim kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Lars-Arne Eide på tlf. 991 01 751 eller e-post: lae@scanergy.no.

NVE ber Ulvik kommune leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på Tenestetorget fram til **21.02.2013**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **21.02.2013**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE


Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing


Øystein Grundt
seksjonssjef


Heidi Kannick
førstekonsulent

Vedlegg: Søknad til kommunen, m/tilleggsnotat NNI Notat 50
 Kunngjeringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Vambheim kraftverk

Behandles etter: Vannressurslova

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Hordaland og Bergenstidene.

Antall søknader	Navn/adresse
3	Ulvik kommune, Skeiesvegen 3, 5730 ULVIK
	Fylkesmannen i Hordaland, Kaigaten 9, 5020 BERGEN
	Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN
	BKK-nett, Postboks 7050, 5020 BERGEN
	Hardanger Energi AS, Postboks 33, 5782 KINSARVIK
	Forum for natur og friluftsliv, v/FRIFO, Nedre Slottsgt. 25, 0157 OSLO
	Statens Vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
	Naturvernforbundet i Hordaland, Postboks 1201 Sentrum, 5811 BERGEN
	Turistforeningen, Postboks 43, 5786 EIDFJORD
	Norges jeger- og fiskeforbund, Postboks 94, 1378 NESBRU
1	TBD – Anne Marthe Østvold
1	ER – Seming Skau
1	RV – Katarina Eftevand

Orientering til høyringspartane

Generelt

NVE har heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjeve av Kongen i statsråd.

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

Handsaming av søknaden fram til endeleg avgjerd

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentleg gjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søkjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom NVE gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggjefristar, vasslepping, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

NVE si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/ høgspent overføringsanlegg, vil NVE gje naudsynt energikonsesjon samstundes med løyve til bygging av kraftverket. Dei fleste høgspantanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

Kva vert forventet av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunngjevne synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggje vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgivinga.

FK bør leggje vekt på kulturminne og friluftsliv som er særlege ansvarsområde. Det skal gjerast greie for tiltaket sin status og mogeleg konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, om det er utarbeidd ein slik plan.

Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgivinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.

- KUNNGJERING -

Hardangeralliansen – Søknad om løyve til Vambheim kraftverk i Vambheimselvi i Ulvik kommune

NVE har motteke ein søknad frå Hardangeralliansen v/Kraftkarane AS om løyve til Vambheim kraftverk i Ulvik kommune.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgde på 165 meter mellom kote 185 og 20 i Vambheimselvi. Kraftverket er planlagd med ein installert effekt på 2,5 MW og den årlege produksjonen er berekna til om lag 8 GWh. Middelvassføringa i vassdraget er berekna til 952 l/s og kraftverket er planlagd med ei maksimal slukeevne på 1900 l/s. Ein veg på om lag 1480 meter vil dekkast til etter anleggsfasen, elles vil eksisterande veger nyttast. Røygata vil bli nedgraven på heile strekket.

Det søkast om slepp av minstevassføring lik alminneleg lågvassføring på 78 l/s heile året.

Det er og søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Vambheim kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn [plass for utlegging i kommunen] og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Lars-Arne Eide på tlf.: 991 01 751 eller e-post: lae@scanergi.no.

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **21.02.2013**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidast eit samandrag som kan nyttast til dette.