



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

Mediaedge:cia Norway AS  
Stortorvet 10  
0155 OSLO

Vår dato: 09 JAN 2013  
Vår ref.: NVE 200804834-10 ksk/hka1  
Arkiv: 312 /051.32  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Heidi Kannick  
22 95 91 79

## Søknad om bygging av Vambheim kraftverk i Ulvik kommune, Hordaland - kunngjøring

Vi ber om at vedlagte kunngjøring settes inn en gang i Hordaland og Bergenstidene så snart som mulig.

Kostnadene for kunngjøringen skal belastes Hardangeralliansen v/Kraftkarane, Kysnes Næringspark, 5626 Kysnesstrand. Vi ber om at kopi av kunngjøringen og faktura sendes til NVE for kontroll av kunngjøringsdato.

Dette brevet er også sendt per e-post til [annonser@mecglobal.com](mailto:annonser@mecglobal.com).

Med hilsen

  
Øystein Grundt  
seksjonssjef

  
Heidi Kannick  
førstekonsulent

Vedlegg: 1      Kunngjøring

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

## **- KUNNGJERING -**

### **Hardangeralliansen – Søknad om løyve til Vambheim kraftverk i Vambheimselvi i Ulvik kommune**

NVE har motteke ein søknad frå Hardangeralliansen v/Kraftkarane AS om løyve til Vambheim kraftverk i Ulvik kommune.

Utbygginga vil nytte ei fallhøgde på 165 meter mellom kote 185 og 20 i Vambheimselvi. Kraftverket er planlagd med ein installert effekt på 2,5 MW og den årlege produksjonen er berekna til om lag 8 GWh. Middelvassføringa i vassdraget er berekna til 952 l/s og kraftverket er planlagd med ei maksimal slukeevne på 1900 l/s. Ein veg på om lag 1480 meter vil dekkast til etter anleggsfasen, elles vil eksisterande veger nyttast. Røyrgrata vil bli nedgraven på heile strekket.

Det søkast om slepp av minstevassføring lik alminneleg lågvassføring på 78 l/s heile året.

Det er og søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Vambheim kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn [plass for utlegging i kommunen] og på NVE sine nettsider [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Lars-Arne Eide på tlf.: 991 01 751 eller e-post: [lae@scanergi.no](mailto:lae@scanergi.no).

NVE føretrekkjer at fråsegner sendast oss elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mogeleg og seinast innan **21.02.2013**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidast eit samandrag som kan nyttast til dette.