



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **21 APR 2009**

Vår ref.: NVE 200804888-4 kv/haaa

Arkiv: 312 /019.C

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Hallgeir Aarbakk

22 95 98 63

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Agder Energi Produksjon AS - Søknad om nytt tapperegime for minstevannføringen ved Jørundland kraftverk, Fyresdal og Åmli kommuner i Telemark og Aust-Agder

NVE har mottatt søknad fra Agder Energi Produksjon AS (AEP), datert 23. februar 2009, om tillatelse til å endre rutinene for slipp av konsesjonspålagt minstevannsføring fra Nesvatn i Fyresdal kommune. I henhold til manøvreringsreglementet fra 1962 (endret 1969) ble det fastsatt en minstevannføring på 900 l/s ved Jørundland vannmerke som ligger ca. 800 m nedstrøms utløpet til Jørundland kraftverk. Strekningen fra dam Nesvatn til utløp Jørundland kraftverk er ca. 16 km. I dag ivaretas dette pålegget ved at det slippes vann fra dam Nesvatn i de perioder kraftverket ikke er i drift. Når kraftverket er i drift slippes det ikke vann fra dam Nesvatn siden driftsvannføringen fra kraftverket ivaretar gjeldene minstevannføringspålegg.

AEP søker nå om å slippe pålagt minstevannsføring gjennom en tappeventil inne i kraftstasjonen i de perioder kraftverket ikke kjøres. Som en kompensasjon for fraført minstevannsføring mellom dam Nesvatn og utløpet til Jørundland kraftverk legges det opp til å slippe 100 l/s fra dam Nesvatn i sommerhalvåret (1. mai – 30. september).


Søknaden med tilhørende fagrapporter er tilgjengelig fra følgende internettside www.nve.no/vannkraft-KU. En papirversjon av søknaden kan fås ved henvendelse til Agder Energi Produksjon AS v/Leif Ottar Tveito, tlf. 38 60 70 00, e-post: leif.ottar.tveito@ae.no

Søknaden behandles etter reglene i vannressursloven. Den blir kunngjort av NVE og kopi av kunngjøringen er vedlagt.

Vi ber Fyresdal og Åmli kommuner om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på sine kommunehus og på sine internettsider frem til **25. mai 2009**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker. Uttalelser kan sendes til NVE per e-post: nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, så snart som mulig og senest innen **25. mai 2009**. Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Jens Aabel
seksjonssjef



Hålgjeir Aarbakk
avdelingsingeniør

Vedlegg: Søknad til kommunen
Adresseliste
Kunngjøringstekst

Adresseliste for: Agder Energi Produksjon AS - søknad om endret tapperegime for Jørundland Kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Telemark Arbeiderblad, Vest- Telemark Blad, Agder Posten og Åmli avisa.

Til Info	Antall søknader	Navn/adresse
	3	Fyresdal kommune, 3870 FYRESDAL
	3	Åmli kommune, 4865 ÅMLI
		Fylkesmannen i Telemark, Statens Hus, 3708 SKIEN
		Fylkesmannen i Aust-Agder, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL
		Telemark Fylkeskommune, Fylkeshuset, 3706 SKIEN
		Aust-Agder Fylkeskommune, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL
x		Olje- og energi departementet, Postboks 8148 DEP, 0033 OSLO
		Fiskeridirektoratet region vest, Postboks L, Gate 1, nr 60, 6701 MÅLØY
x		Landbruksdepartementet, Avd. for arealforvaltning, Postboks 8007 DEP, 0030 OSLO
		Kystdirektoratet, Kystverket, Serviceboks 6, 6025 ÅLESUND
		Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 TRONDHEIM
		Bergvesenet, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
		Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
		Statens vegvesen, Region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL
		Norges geologiske undersøkelser, 7491 TRONDHEIM
		Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO
		Agder Energi Nett, Postboks 634, 4809 ARENDAL
		Naturvernforbundet i Aust-Agder, 4934 NESGREND
		NOF, avd. Aust-Agder v/Jan Helge Kjølsvold, 4770 HØVÅG
		Norges Jeger- og Fiskerforbund, Postboks 94, 1378 NESBRU
		Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slotts gate 25, 0157 OSLO
		Samarbeidsrådet for naturvernsaker, Postboks 7 Sentrum, 0101 OSLO
		Den Norske Turistforening, Postboks 7 Sentrum, 0101 OSLO
		Norges Miljøvernforbund, Postboks 593, 5001 BERGEN
		Norges Bondelag, Schweigaardsgt. 34, 0191 OSLO
		Landssamanslutninga av vasskraftkommunar, c/o Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO

	1	NIBR, Biblioteket/KU-senter, Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo
		Internt (NVE Region sør, EMR)

KUNNGJØRING

Agder Energi Produksjon AS

Søknad om nytt tapperegime for minstevannføringen ved Jørundland kraftverk, Fyresdal og Åmli kommuner, Telemark og Aust-Agder Fylker

NVE har mottatt søknad fra Agder Energi Produksjon AS (AEP), datert 23. februar 2009, om tillatelse til å endre rutinene for slipp av konsesjonspålagt minstevannsføring fra Nesvatn i Fyresdal kommune. I henhold til manøvreringsreglementet fra 1962 (endret 1969) ble det fastsatt en minstevannføring på 900 l/s ved Jørundland vannmerke som ligger ca. 800 m nedstrøms utløpet til Jørundland kraftverk. Strekningen fra dam Nesvatn til utløp Jørundland kraftverk er ca. 16 km. I dag ivaretas dette pålegget ved at det slippes vann fra dam Nesvatn i de perioder kraftverket ikke er i drift. Når kraftverket er i drift slippes det ikke vann fra dam Nesvatn siden driftsvannføringen fra kraftverket ivaretar gjeldene minstevannføringspålegg.

AEP søker nå om å slippe pålagt minstevannføring gjennom en tappeventil inne i kraftverket for å ivareta gjeldene minstevannføringspålegg.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Fyresdal og i Åmli frem til 25. mai 2009.

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til NVE, Konsesjons- og tilsynsavdelingen, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo eller på e-post til NVE@nve.no så snart som mulig og senest innen 25. mai 2009.