



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Nord-Norsk Vindkraft AS
Eliasbakken 7
8205 Fauske

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Vår dato: **28 JAN 2010**
Vår ref.: NVE 200804920-52 ke/gss
Arkiv: 511
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Gudmund Synnevåg Sydness
22 95 92 10

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vardøya vindkraftverk. Oversendelse av tillatelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Nord-Norsk vindkraft AS tillatelse til å utvide samlet installert effekt i Vardøya vindkraftverk med 1 MW. Vardøya vindkraftverk kan således bygges med en samlet installert effekt på inntil 6 MW.

NVE ga den 29.4.2009 Nord-Norsk vindkraft AS konsesjon for å bygge og drive Vardøya vindkraftverk i Træna kommune, Nordland fylke. Det ble gitt konsesjon til en løsning bestående av to turbiner med en samlet installert effekt på inntil 5 MW. I brev av 20.1.2010 søker Nord-Norsk vindkraft AS om tillatelse til å utvide samlet installert effekt i de to vindturbinene til 6 MW.

Det ble i 2009 bestemt at det skal legges ny 22 kV kabel med kapasitet 10 MW til Træna kommune. På bakgrunn av dette er det gjort nye nettanalyser som viser at nettkapasiteten mellom Selvær og Husøy vil være tilstrekkelig for innmatning av 6 MW i lokalnettet.

NVE legger til grunn at den omsøkte endringen i total installert effekt ikke vil medføre synlige endringer av i de to vindturbinenes ytre mål. Navhøyde og rotordiameter begrenses således fortsatt til de dimensjoner som er fastsatt i tidligere gitte anleggskonsesjon.

For øvrig gjelder fortsatt vilkårene fastsatt i konsesjon av 29.4.2009.


Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokument av 29.4.2009


Vi ber Dem underrette grunneierne/rettighetshaverne om tillatelsen(e). Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Vi ber derfor om at kopi av tillatelsen(e) sendes grunneierne/ rettighetshaverne.

Eventuelle klager vil bli sendt Dem til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Konsesjonærenes plikt til å gi systemansvarlig opplysninger knyttet til idriftsettelse av anlegg i regional- og sentralnettet fremkommer av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (Fos) § 23 om opplysningsplikt.

Med hilsen


for Arne Olsen
seksjonssjef


Gudmund S. Sydness
førstekonsulent

Kopi: Fylkesmannen i Nordland
Nordland Fylkeskommune
Træna kommune