

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthunsgate 29

Postboks 5091 Majorstuen

0301 Oslo

Dato: 12.04.2012

Vår referanse:

Deres referanse: NVE 200805490-8
ksk/auko

Vår saksbehandler:

Helge Gjerde

E-post: helge@rauma-energi.no

Tlf. 71226755 Mob. 40416755

Vengåkraft AS – høringsuttale Rauma Energi AS


Rauma Energi har utredet nødvendige tiltak i nettet etter hvert som selskapet har fått forespørsel fra potensielle utbyggere. Anleggsbidrag er stipulert

Vengåkraft utløser behov for forsterkning i 22 kV nett Isfjorden for å oppnå akseptabel spenningskvalitet og leveringssikkerhet. Minimumstiltak er at det legges en 22 kV jordkabel på ca 2,5 km til erstatning for bestående nett fra Hen til ny nettstasjon for tilkobling av 22 kV kabel fra Vengåkraft. (Se side 13 konsesjonssøknad).

Det er meldt forespørsel om tilknytning av ytterligere 11,5 MW fra to kraftverk under planlegging. Utfordringen for nettselskapet er at konsesjonsbehandling og beslutning om utbygginger ikke sammenfaller i tid. Dersom den største av de to nevnte utbygginger blir realisert må 22 kV nettet forsterkes helt inn til Grytten transformatorstasjon. Alternativt kan det bygges ny transformatorstasjon tilknyttet 132 kV regionalnett i Isfjorden.

Med vennlig hilsen

Rauma Energi AS

Alf Vee Midtun
adm. Direktør
Helge Gjerde
driftssjef