

Eidsiva Bioenergi AS  
Kallerudlia 9  
2818 GJØVIK

Vår dato: 19.11.2019  
Vår ref.: 200805510-59  
Arkiv: 513  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Jørgen Kocbach Bølling  
22959854/jboe@nve.no

## Eidsiva Bioenergi AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Hamar - Økt effekt i spiss- og reservelast i Trehørningen varmesentral og endret brensel i Børstad varmesentral

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eidsiva Bioenergi AS (EBAS) revidert konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg i Hamar, Ringsaker og Stange kommuner, Hedmark fylke. Endringen innebærer utvidelse av installert effekt i spiss og reservelast i Trehørningen varmesentral, og endring av brensel i eksisterende kjeler i Børstad varmesentral.

I den tidligere konsesjonsgitte løsningen kunne EBAS etablere oljekjeler med samlet installert effekt inntil 25 MW i Trehørningen varmesentral. Dette økes nå til 30 MW. Samtidig søkes oljekjelene spesifisert for bioolje, fremfor konvensjonell olje som i tidligere konsesjon. Endringene i varmesentralen er innmelding til Fylkesmannen i Innlandet i medhold av forurensingsforskriften kap. 27 og tiltakshaver oppgir at de har fått godkjent utslippstillatelse for anlegget. Tiltaket vurderes ikke å gi nevneverdige tredjepartsvirkninger. NVE har på dette grunnlag ikke vurdert det nødvendig å høre søknaden. Konsesjonen oppdateres også for oljekjelene i Børstad varmesentral. Disse har i tidligere konsesjon vært spesifisert som olje/gasskjeler, med har etter en prøveperiode med bruk av både konvensjonell olje og bioolje nå blitt klargjort for utelukkende bruk av bioolje.

NVE konstaterer at omsøkte tiltak vil øke fornybarandelen i fjernvarmeanlegget, som basert på fremlagte varighetsdiagram vurderes som tilfredsstillende på både kort og lang sikt.

### NVEs vedtak

NVE gir med henvisning til søknad av 10.10.2019 EBAS revidert konsesjon til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Hamar, Ringsaker og Stange kommuner, Hedmark fylke som omsøkt. Konsesjonen gis i medhold av energiloven § 5-1. NVE legger til grunn at tiltaket vil ha tilfredsstillende fornybarandel. Konsesjonen er for øvrig gitt med uendrede konsesjonsvilkår. Konsesjon og kartvedlegg kan lastes ned på NVEs nettsted: [www.nve.no/fjernvarme](http://www.nve.no/fjernvarme).

NVE konstaterer at EBAS har installert kjeler basert på en annen energibærer enn det som er konsesjonsgitt som spiss- og reservelast i anlegget. Dette er brudd på gjeldende konsesjon og kan gi grunnlag for reaksjoner fra NVE. Vi vil komme tilbake med en vurdering vedrørende dette.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

#### Hovedkontor

Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

#### Region Midt-Norge

Abels gate 9  
7030 TRONDHEIM

#### Region Nord

Kongens gate 52-54  
Capitolgården  
8514 NARVIK

#### Region Sør

Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

#### Region Vest

Naustdalsvegen. 1B  
6800 FØRDE

#### Region Øst

Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no). Eventuelle klager vil bli sendt EBAS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Vi pålegger EBAS om å underrette berørte grunneiere/ rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Med hilsen

Arne Olsen  
Seksjonssjef

Jørgen Kocbach Bølling  
Seniorrådgiver

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

Kopi til:

FYLKESMANNEN I INNLANDET  
Hamar kommune