



Noregs  
vassdrags- og  
energidirektorat

Til adresseliste

Vår dato: 16.08.2012  
Vår ref.: NVE 200805520-4 ki/baso  
Arkiv: 312 / 042.23Z  
Dykkar dato:  
Dykkar ref.:

Sakshandsamar:  
Bård Ottesen  
22 95 95 28

## Hetleflåt Energi AS – søknad om løyve til bygging av Hetleflåt kraftverk i Etne kommune, Hordaland – høyring

NVE har motteke søknad frå Hetleflåt Energi AS, datert 11.07.2011, om løyve til å byggje Hetleflåt kraftverk i Etne kommune.

Hetleflåt Energi vil utnytte fallet i Markhuselva frå kote 600 til sjøen. Nedbørsfeltet er 1,57 km<sup>2</sup>, med middelvassføring på 209 l/s. Elva forgreinar seg i øvre del, og ved inntaket på kote 600 er det to løp. Avstanden mellom elvelaupa ved inntaka er 80 m, og det vestre løpet er planlagt overført via nedgrave røyr til hovudinntaket i det austre løpet. Røyrkata får ei lengd på ca 2300 m og vert nedgrave heile vegen. Kraftverket vert liggjande på kote 2 med avløp til Markhuselva. Kraftverket er planlagt med installert effekt på 1750 kW og maksimal slukeevne 365 l/s. Årleg middelproduksjon er berekna til ca. 6,2 GWh. Det er planlagt å sleppe ei minstevassføring tilsvarande alminneleg lågvassføring på 10 l/s. Det vert også fremja eit alternativ med inntak på kote 425, og overføring austre elv frå kote 495.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Hetleflåt kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker), og den vert kunngjort i avisa Grannar og Haugesunds Avis av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Dersom de ynskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Kambo Kraft & Teknikk ANS på tlf. 53 75 77 80 eller e-post: [egil@kambokraft.no](mailto:egil@kambokraft.no).

NVE ber Etne kommune leggje to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på Etne Tinghus og Åkrafjordtunet fram til **16.04.2012**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ynskjer.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

**Hovedkontor**  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

NVE føretrekkjer at fråsegner vert sendt oss elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mogeleg og seinast innan **16.04.2012**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det vert utarbeidd eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing

*Selje Aakre Solheim*  
for Øystein Grundt  
seksjonssjef

*Bård Ottesen*  
Bård Ottesen  
overingeniør

Vedlegg: 4      Søknader til kommunen  
Kunngjeringstekst  
Informasjonsark  
Adresseliste

**Adresseliste for:** Søknad om løyve til bygging av Hetleflåt kraftverk

**Handsamast etter:** Vassressurslova

**Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i:** Avisa Grannar og Haugesunds Avis

| Tal på søknadar | Namn/adresse                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 4               | Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne                       |
|                 | Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 Bergen       |
|                 | Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen        |
|                 | Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger |
|                 | Naturvernforbundet i Hordaland, Postboks 1201, 5811 Bergen |
|                 | NJFF Hordaland, Tverrgt. 4/6, 5017 Bergen                  |
|                 | Bergen Turlag, Tverrgt. 4/6, 5017 Bergen                   |
|                 | FNF Hordaland, v/ Bergen Turlag, Tverrgt. 4/6, 5017 Bergen |
|                 | BKK NETT AS, Postboks 7050, 5020 Bergen                    |
|                 | Etne Elektrisitetslag, Nyvoll, 5590 Etne                   |
|                 | Hetleflåt Energi AS, v/Arne Hetleflåt, Markhus, 5590 Etne  |
|                 |                                                            |
| 1               | KM –Katarina Eftevand                                      |
| 1               | KD – Oddvar Indrebø                                        |
| 1               | ER – Seming Skau                                           |

## - KUNNGJERING -

### **Hetleflåt Energi AS – Søknad om løyve til bygging av Hetleflåt kraftverk i Markhuselva i Etne kommune**

NVE har motteke ein søknad frå Hetleflåt Energi om løyve til bygging av Hetleflåt kraftverk i Etne kommune.

Hetleflåt Energi vil utnytte fallet i Markhuselva frå kote 600 til sjøen. Nedbørsfeltet er 1,57 km<sup>2</sup>, med middelvassføring på 209 l/s. Elva forgreinar seg i øvre del, og ved inntaket på kote 600 er det to løp. Avstanden mellom elvelaupa ved inntaka er 80 m, og det vestre løpet er planlagt overført via nedgrave røyr til hovudinntaket i det austre løpet. Røyrkata får ei lengd på ca 2300 m og vert nedgrave heile vegen. Kraftverket vert liggjande på kote 2 med avløp til Markhuselva. Kraftverket er planlagt med installert effekt på 1750 kW og maksimal slukeevne 365 l/s. Årleg middelproduksjon er berekna til ca. 6,2 GWh. Det er planlagt å sleppe ei minstevassføring tilsvarande alminneleg lågvassføring på 10 l/s. Det vert også fremja eit alternativ med inntak på kote 425, og overføring austre elv frå kote 495.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på Etne Tinghus og Åkrafjordtunet, og på NVE sine nettsider [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) fram til høyringsfristen går ut. Om du ynskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Kambo Kraft & Teknikk ANS på tlf. 53 75 77 80 eller e-post: [egil@kambokraft.no](mailto:egil@kambokraft.no).

NVE føretrekkjer at fråsegner vert sendt oss elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mogeleg og seinast innan **16.04.2012**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det vert utarbeidd eit samandrag som kan nyttast til dette.

## Orientering til høyringspartane

### Generelt

NVE har heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjeve av Kongen i statsråd.

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

### Handsaming av søknaden fram til endeleg avgjerd

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentleg gjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søkjar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom NVE gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggjefristar, vasslepping, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

NVE si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/ høgspent overføringsanlegg, vil NVE gje naudsynt energikonsesjon samstundes med løyve til bygging av kraftverket. Dei fleste høgspantanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

### Kva vert forventet av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunngevn synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggje vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgivinga.

FK bør leggje vekt på kulturminne og friluftsliv som er særlege ansvarsområde. Det skal gjerast greie for tiltaket sin status og mogeleg konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, om det er utarbeidd ein slik plan.

### Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgivinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker).