

**Statens vegvesen**

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Behandlande eining:
Region vest

Sakshandsamar/innvalsnr:
Anne Randi Naurstad - 53456236

Vår referanse:
2012/021488-002

Dykkar referanse:
NVE 200805520-4

Vår dato:
10.04.2012

Hetleflåt Energi AS - Søknad om løyve til bygging av Hetleflåt kraftverk i Etne kommune - Høyring

Vi viser til brev frå NVE datert 16.02.12. NVE har mottatt søknad frå Hetleflåt Energi AS. Søknaden gjelder bygging av Hetleflåt kraftverk med røyrgate i Etne kommune.

Det går fram av søknaden at ein ynskjer å utnytte fallet i Markhuselva frå kote 600 ved å bygge ei nedgrave røyrgate på om lag 2280 m.

Statens vegvesen har ansvar for riks- og fylkesvegnettet med tilhørande sideområde. Langs E134 er det ei generell byggegrense på 50 meter frå senter veg, jf. veglovens § 29. Statens vegvesen ser av søknaden at røyrgata skal krysse E134 over Markhustunnelen. Statens vegvesen føreset at tiltaket ikkje medfører konsekvensar for riksveganlegget. Detaljplan for røyrgate over tunnel må godkjennast av Statens vegvesen.

Gamle E134 har fått status som kommunal veg. Ny røyrgate kryssar også kommunal veg. Kraftstasjon er planlagt plassert nede ved sjøen. Tilkomst vert via kommunal veg. Tiltak som berører kommunal veg må handsamast av Etne kommune.

Plan og forvaltningsseksjonen
Med helsing

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Anne Randi Naurstad
Anne Randi Naurstad