



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **28 MAR 2011**

Vår ref.: NVE 200805537-5 ki/vhst

Arkiv: 312/171.71

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Vegard Hotvedt Strømsvåg

22 95 94 85

Fjellkraft AS - Søknad om tillatelse til bygging av Sommersethelva kraftverk i Tysfjord kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra Fjellkraft AS, datert 31.1.2011, om tillatelse til å bygge Sommersethelva kraftverk i Tysfjord kommune.

Sommersethelva kraftverk er planlagt bygget i Sommersethelva i Tysfjord kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 290 m mellom inntak på kote 295 og utløp på kote 5 og vil berøre en elvestrekning på 600 m. Vannveien vil få en total lengde på 760 m og vil være nedgravd, bortsett fra de øvre delene av traseen hvor vannveien vil legges i dagen. Det vil bli anlagt midlertidig anleggsvei langs vannveien. Middelvannføringen i vassdraget er på 300 l/s. Installert effekt vil være 1,9 MW og årlig produksjon er estimert til 5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 27 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Sommersethelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Fjellkraft AS v/Torbjørn Sneve på tlf. 76 96 11 74 eller e-post: torbjorn.sneve@nordkraft.no.

Vi ber Tysfjord kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i Kjøpsvik frem til **23.6.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **23.6.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50


Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Vegard Strømsvåg
Vegard Hotvedt Strømsvåg
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Sommersethelva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Avisa Nordland, Fremover og NordSalten

Antall søknader	Navn/adresse
3	Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 KJØPSVIK
	Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Ofoten Friluftsråd, c/o Narvik kommune, 8512 NARVIK
	Naturvernforbundet i Nordland, Postboks 1447, 8602 MO I RANA
	NJFF-Nordland, postboks 222, 8201 FAUSKE
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
	Reinbeitedistriktet Frostisen/v Per Olav Sara, 8540 BALLANGEN
	Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Storgt. 39, 8200 FAUSKE
	Narvik og Omegn Turistforening, postboks 615, 8508 NARVIK
	Nord-Salten Kraftlag AL, 8276 ULVSVÅG
	Hålogaland Kraft AS, postboks 1057, 9480 HARSTAD
	Norsk Ornitologisk Foreining avd. Nordland, c/o Atle Ivar Olsen, Skogsøy, 8700 NESNA
1	KM/TGB
1	KD/VEP
1	ER/JSL

- KUNNGJØRING -

Fjellkraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av Sommersethelva kraftverk i Sommersethelva i Tysfjord kommune

NVE har mottatt søknad fra Fjellkraft AS om tillatelse til å bygge Sommersethelva kraftverk i Tysfjord kommune.

Sommersethelva kraftverk er planlagt bygget i Sommersethelva i Tysfjord kommune. Kraftverket vil ha en brutto fallhøyde på 290 m mellom inntak på kote 295 og utløp på kote 5 og vil berøre en elvestrekning på 600 m. Vannveien vil få en total lengde på 760 m og vil være nedgravd, bortsett fra de øvre delene av traseen hvor vannveien vil legges i dagen. Det vil bli anlagt midlertidig anleggsvei langs vannveien. Middelvannføringen i vassdraget er på 300 l/s. Installert effekt vil være 1,9 MW og årlig produksjon er estimert til 5 GWh. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 27 l/s hele året.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset i Kjøpsvik og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Fjellkraft AS v/Torbjørn Sneve på tlf.: 76 96 11 74 eller e-post: torbjorn.sneve@nordkraft.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **23.6.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.