

Forslag til

Manøvreringsreglement

for Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner, Oppland fylke

1.

Reguleringer

Eksisterende inntaksdam til Eidefossen kraftverk benyttes og vannstanden i inntaksmagasinet søkes holdt på HRV kote 350,5 (NN54) jf. klgr.res. av 29.08.2003.

2.

Vannslipping

Det skal slippes minstevannføring forbi inntaksdammen hele året etter følgende regime:

21.09 – 21.04: 10 m³/s
22.04: 12 m³/s
24.04: 14 m³/s
26.04: 16 m³/s
28.04: 18 m³/s
30.04: 20 m³/s
03.05: 22 m³/s
06.05: 24 m³/s
09.05: 26 m³/s
12.05: 28 m³/s
15.05: 30 m³/s
16.05 – 10.09: 30 m³/s
11.09 – 20.09: gradvis nedtrapping fra 30 m³/s til 10 m³/s, med 2 m³/s per døgn.

Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Til elvesportaktiviteter skal det slippe vann forbi inntaksdammen som sikrer en vannføring i Ottaelva på minimum 150 m³/s målt ved Eidefossen i følgende perioder:

- Sammenhengende fra kl.11 dag 1 til kl.16 dag 2 siste uken i juni
- Sammenhengende fra kl. 11 dag 1 til kl.16 dag 2 alle ukene i juli.
- Sammenhengende fra kl.11 dag 1 til kl.16 dag 2 den første uken i august.

Vannslippet skal gjennomføres med myke overganger der opp-/nedtrapping skal foregå i intervall på 20 m³/s pr. time, tilsvarende en vannstandsending på 10-15 cm/time.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis, og typisk start-/stoppkjøring skal ikke forekomme.

Det skal installeres en omløpsventil i kraftverket med kapasitet på minimum 20 m³/s.

Det skal avsettes et årlig vannvolum på 10 mill m³ som kan nyttes til lokkevannslipp etter pålegg fra Miljødirektoratet hvis behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at damanlegget til enhver tid er i god stand. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres.)

4.

Dersom vannslipp etter dette reglementet medfører uforutsette skader og ulemper for naturmiljø kan Miljødirektoratet be om at endringer i reglementet tas opp til vurdering etter 6 år.

Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.