

NVE  
Pb. 5091 Majorstuen  
0301 Oslo

Dato 4/11-2011

Innspill etter sluttbefaring 26/10-11 , Tverrelva kraftverk.

Undertegnede er grunneiere og hyppige brukere av området utbyggingen planlegges.

Vi er invitert til å komme med innvendinger/kommentarer til konsesjonssøknaden - se også tidligere innsendte uttalelser.

Det er ikke enkelt å ta stilling til noe som er så løselig formulert med upresise formuleringer som "lite støy" , "vil bli tilpasset" - Det er også uklarhet i valg av alternativ til hovedtrasé, plassering av kraftstasjon og valg av kabeltrasé. Det er ikke oppgitt mål på høyfrekvent støy og temperaturstigning i gyteområdet i elva.

Vi er i utgangspunktet positive til utbygging av vannkraft, men mener det må skje på en mest mulig skånsom måte. For oss er området det planlegges utbygging brukt til rekreasjon. Fysiske endringer / inngrep i naturen, bygg og støy, har vårt hovedfokus.

Under befaringen ble det sagt at utbyggingen i dag kun er interessant med kraftstasjon plassert for maks fallhøyde. Eksakt plassering av kraftstasjon kunne under befaring ikke påvises, men er helt klart av avgjørende betydning for miljø og brukere av området / hytteeiere. Konsesjonssøknaden, revidert februar 2011 omtales på side 19 kraftstasjon kote 51,4 mens det senere på side 32 opereres med kraftstasjon på kote 47 . Det er i så fall nedenfor det absolutte og egentlige naturlige vandringshildet for anadrom fisk.

Ut fra dette krever vi nå:

- \* at det settes krav til maks støyutslipp
- \* at det settes krav til maks temperaturstigning i utslippvann
- \* at kraftstasjon graves ned under bakkenivå og plasseres min. 60 m over vannhinder
- \* at kabeltrasé legges min. 50 m fra Tverrelvas utløp

**Se vedlegg ang de to siste pkt.**

Lars Kobberstad, Tømmervikveien 8 , 8450 Stokmarknes

Ola Paulsen , Dvergfuruveien 25 , 9414 Harstad