



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Eidsiva Vannkraft AS
Postboks 1098, Skurva
2605 LILLEHAMMER

Vår dato: **22 OKT 2010**
Vår ref.: NVE 200806155-7 kv/swj
Arkiv: 312 /002.DZ
Deres dato: 21.10.2010
Deres ref.: Bjørner Løype

Saksbehandler:
Stein Wisthus Johansen
22 95 98 34

Opplandskraft DA - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftverk i Gudbrandsdalslågen, Øyer kommune - forlengelse

Viser til søknad fra Eidsiva Vannkraft AS av 20.09.2010 om tillatelse til midlertidig fravikelse fra manøvreringsreglementet for Hunderfossen kraftverk og tillatelsen som ble gitt av NVE i brev av 27.09.2010. NVE ga Opplandskraft DA tillatelse til å senke inntaksmagasinet til Hunderfossen kraftverk med inntil 1 m over en periode på inntil 3 dager i løpet av perioden fra 25. september til 25. oktober 2010, med bakgrunn i planlagte arbeider med en ny tappeanordning for slipp av minstevannføring.

21.10.2010 mottok NVE en henvendelse fra Bjørner Løype/ Eidsiva Vannkraft AS om at planlagte arbeider på dammen hadde vært mer omfattende enn antatt og at de dermed var på etterskudd i forhold til å kunne overholde tidsfristen for den gitte tillatelsen. Det ble anmodet om å få forlenget fristen fra den 25. oktober og 3 dager fram i tid, dvs. å starte senkingen til 1 m under LRV først mandag 25. oktober for deretter å kunne holde magasinet nede de 3 påfølgende dager.

NVE har hatt kontakt med Fylkesmannen i Oppland ved Ola Hegge, som ikke hadde noen merknader til at en fristforlengelse ble gitt. Øyer kommune ble kontaktet, men ingen av de aktuelle personer var til stede. Kommunen hadde for øvrig ingen spesielle innvendinger til den gitte tillatelsen utover det de tidligere har påpekt om at hensynet til fiskebestandene og vannforsyning må ivaretas ved denne type tiltak.

NVE er av den oppfatning at en forsinkelse i gjennomføringen av de planlagte arbeider på noen få dager ikke medfører noen vesentlige virkninger utover det som ble vurdert i den tillatelsen som ble gitt 27. september. NVE ser derfor ingen grunn til ikke å kunne innvilge søknaden om en forlengelse av tidsperioden hvor nedtapping av inntaksmagasinet for Hunderfossen kraftverk kan foregå over en 3 dagers periode. Det er en forutsetning at det tas hensyn til de forutsetninger og vilkår som ble gitt i den opprinnelige tillatelsen fra 27. september 2010. Fra denne siteres følgende:

"Av hensyn til fiskebestanden nedenfor kraftverket er det imidlertid viktig at det blir tatt enkelte forholdsregler i forbindelse med nedtapping og oppfylling magasinet.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Nedtappingen må skje ved å kjøre vannet gjennom kraftverket, da kortvarig slipp av vann over dammen kan være uheldig for fisk som oppholder seg på utbyggingsstrekningen og dermed har tilpasset seg minstevannføringen.

Videre er det viktig at kraftverket ikke stenges for oppfylling av inntaksmagasinet. I så fall vil det i den perioden bare være minstevannføringen som tilføres vassdraget nedenfor kraftverksutløpet. Videre må alle endringer i vannføringen foregå ved myke overganger for at fisken skal få tid til å tilpasse seg endringene.

Tiltakshaver må sikre alternative løsninger for vannforsyning/vannuttak fra inntaksdammen dersom dette blir et problem i forbindelse med arbeidene.

Ved å ta slike hensyn kan ikke NVE se at nedtappingene er til skade for allmenne interesser."


Konklusjon

I medhold av vannressursloven § 8 gir NVE tillatelse til at Opplandskraft DA får senke inntaksmagasinet til Hunderfossen kraftverk med inntil 1 m over en periode på inntil 3 dager, i løpet av perioden fra 25. september til 29. oktober 2010.


Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Kravet til minstevannføring på utbyggingsstrekningen skal overholdes i alle periodene
- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger
- Når arbeidene etter hver periode er avsluttet, skal oppfylling av inntaksmagasinet til LRV være prioritert, men likevel slik at kraftverket opprettholder en viss driftsvannføring av hensyn til forholdene for fisk nedenfor Hunderfossen kraftverk
- Nedtappingen av inntaksmagasinet skal foregå ved kjøring av vann gjennom kraftverket
- Det skal føres protokoll for de perioder manøvreringsreglementet fravikes
- Da søknaden ikke er kunngjort må kraftverkseieren varsle kjente lokale interesser i god tid før nedtapping, og i størst mulig grad ta hensyn til eventuelle innvendinger. Øyer kommune og NVE – HH skal også varsles i forkant av de enkelte nedtappingene.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Kopi: Fylkesmannen i Oppland, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER
Øyer kommune, Tingberg, 2636 ØYER

Intern kopi: Jon Arne Eie, KM
NVE Region øst