

NVE

Innsendt dato: 06.09.2013

Referansenummer: HDKDJA

## Innsending av høringsuttalelse

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	200806668
Sakstittel	Hovda kraftverk
Høringsuttalelse fra:	Firma/organisasjon

Firma/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	981963849
Firma	EIDSIVA NETT AS
Adresse	Postboks 4100
Postnummer	2307
Poststed	HAMAR
Telefon	Ikke angitt
e-post	firmapost@eidsivaenergi.no
Kontaktperson	Tone Bleken Rud
Telefon	95981463
e-post	tone.bleken.rud@eidsivaenergi.no
Adresse	PB 4100
Postnummer	2307
Poststed	Hamar

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	<p>Det planlagte kraftverket er oppgitt med en effekt på 3,6 MW og kraftstasjonen ved Hovda er plassert ca 2,5 km fra nærmeste eksisterende 22 kV høyspentlinje.</p> <p>Dersom Hovda kraftverk skal knyttes til eksisterende høyspentlinje som beskrevet i søknaden, forutsettes det bygging av konsesjonssøkt transformatorstasjon på Furuset dersom konsesjonsgitte kraftverk lenger nord bygges ut (Neta, Kolåsmyrfallet og Styggberget).</p> <p>Viser forøvrig til vedlegg 8 i søknad om planendring for beskrivelse av nettilknytning.</p>
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Annen relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	