

Norges vassdrags og energidirektorat
Middelthuns gate 29
0301 Oslo

Sted:
Trondheim,

Dato
15. januar 2015

Attn.: A.Olsen

Vår ref. Skomakerfjellet 2015
Deres ref. NVE 200806740-29

Søknad om endring av konsesjon.

Refererer til Anleggskonsesjon fra 2.juli 2009 med deres ref nr. NVE 200806740-29

Anlegget har fått en konsesjon på inntil 10 MW. Vi er nå i en fase der vi har hentet inn priser med tanke på å starte bygging våren 2015 med en planlagt ferdigstillelse nov.2015. Vi ser på de tilbud vi har fått at område passer for 4 til 5 turbiner. Disse er ved valg av 5 turbiner på 2,35 MW noe som gir en samlet effekt på 11,75 MW. De andre alternativer er 4 turbiner i område 3,2 til 3,3 MW noe som gir inntil 13,2 MW. Det synes også som dette bedrer økonomien i prosjektet vesentlig.

Vi søker derfor om at konsesjonen økes til 14 MW.

Det er under avsnitt om jordkabelanlegg sagt at 66kV produksjonslinje skal legges i jord ca. 500m. Denne ledning går i dag som luftledning og er produksjonslinje for Bessaker vindkraftverk. Ved bygging av Skomakerfjellet vindkraftverk vil denne linje være i full drift som luftledning. Planen var opprinnelig å legge denne ned som jordkabel gjennom tiltaksområdet ifm. bygging av Skomakerfjellet vindkraftverk.

Trønderenergi kraft kan ikke i dag se nødvendigheten av å legge denne linje ned som jordkabel. Linjen kommer ikke i konflikt med turbiner eller byggevirksomheten. Det er kalkulert en kostnad ved å legge denne linje ned som jordkabel på NOK 3 mill. Vi kan ikke se at dette har noen miljømessige gevinster. Vi søker derfor NVE om tillatelse til å la denne linjen bestå slik som den er i dag.

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi AS

Tor Helge Kjellby

TrønderEnergi Kraft AS

Telefon: 07273
Telefaks: 73 54 16 50

Postadresse:
Postboks 9481 Sluppen
7496 Trondheim

Besøksadresse:
Klæbuveien 118
7031 Trondheim

www.tronderenergi.no
firmapost@tronderenergi.no
Org.nr: NO 878 631 072 MVA