



Adresseliste

Vår dato: **29 JUN 2010**

Vår ref.: NVE 200804440-5, 200800904-5, 200800903-5, 200806747-5 ki/elfa

Arkiv: 312/167.1 - 167.02 - 167.44

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen F. Andersen (22 95 93 71)

Marianne Bismo (22 95 98 58)

Søknad om tillatelse til å bygge 4 kraftverk i Sørfold kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknader fra Småkraft AS, Nord-Norsk Småkraft AS og SISO Energi om tillatelse til å bygge henholdsvis Storvikelva kraftverk, Raukforsen og Gjerdalsvatnet kraftverk og Fagerbakken kraftverk i Sørfold kommune.

Fagerbakken kraftverk – SISO Energi AS

Fagerbakken kraftverk vil utnytte et fall på 426 m i Fagerbakkkelva nedstrøms Sisovatnet. Inntaket er planlagt på kote 501 og kraftstasjonen på kote 75. Vannveien på 1600 m er planlagt som fjellanlegg med sprengt tunnel og boret sjakt. Middelvannføringen er 0,68 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,4 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på 4,9 MW etter planene produsere 16,6 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 2,1 km lang strekning av Fagerbakkkelva. Det er behov for 2750 m ny vei fra eksisterende vei til Sisodammen og ned til kraftstasjonen og ny 22 kV kraftlinje fra kraftstasjonen og ca. 2500 m over til Siso kraftverk.

Raukforsen kraftverk – Nord-Norsk Småkraft AS

Raukforsen kraftverk vil utnytte et fall på 77 m i Gjerdalselva. Inntaket er planlagt på kote 203 og kraftstasjonen nær bunnen på Raukforsen på kote 126. Vannveien er planlagt på vestsiden av elva med en total lengde på 725 m. Middelvannføringen er 3,96 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 7,9 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på maks 5 MW etter planene produsere 14,7 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 800 m lang strekning av Gjerdalselva. Det er behov for ca. 600 m ny vei fra eksisterende vei ned til kraftstasjonen og en 800 m ny 22 kV jordkabel fra kraftstasjonen.

Gjerdalsvatnet kraftverk – Nord-Norsk Småkraft AS

Gjerdalsvatnet kraftverk vil utnytte et fall på 76 m i Gjerdalselva. Inntaket er planlagt på kote 288 og kraftstasjonen på kote 212. Vannveien er planlagt på vestsiden av elva med en total lengde på 600 m. Middelvannføringen er 2,46 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 4,9 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på 3 MW etter planene produsere 9,3 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 700 m lang strekning av Gjerdalselva. Det er behov for ca. 600 m ny vei fra eksisterende vei ned til kraftstasjonen og en 700 m ny 22 kV jordkabel fra kraftstasjonen.

Storvikelva kraftverk – Småkraft AS

Storvikelva kraftverk vil utnytte et fall på 194 m i Storvikelva og Mølnelva skal overføres til Storvikelva. Inntaket er planlagt på kote 202 og kraftstasjonen på kote 8. Det meste av vannveien er planlagt nedgravd med en total lengde på 1540 m. Middelvannføringen er 0,93 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,86 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på 2,9 MW etter planene produsere 8,9 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring i Mølnelva på 2,3 km og i Storvikelva på 1,9 km. Det er behov for ca. 2800 m ny vei til kraftstasjonen og en 1700 m ny 22 kV kabel fra kraftstasjonen til sørsiden av E6.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Dersom høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan Kari Seim (Småkraft AS) for Storvikelva kraftverk kontaktes på telefon 55 12 73 24 eller e-post: kari.seim@smaakraft.no. Hans Martin Hjemås (SISO Energi AS) for Fagerbakken kraftverk på telefon 75 69 81 49 eller e-post: hmh@sisoenergi.no, og for Raukforsen kraftverk og Gjerdalsvatnet kraftverk kan Jostein Fagerheim (Nord-Norsk Småkraft AS) kontaktes på tlf. 74 40 23 63 eller e-post: jostein.fagerheim@sks.no

Vi ber Sørfold kommune om å legge to eksemplarer av hver av søknadene ut til offentlig gjennomsyn på kommunens servicetorg og på biblioteket frem til **17.09.2010**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.


NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **17.09.2010**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Ellen Flåhagen Andersen
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Storvikelva-, Gjerdalsvatnet-, Raukforsen- og Fagervik kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Avisa Nordland og Saltenposten

Antall søknader	Navn/adresse
3	Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 STRAUMEN
	Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Salten Kraftsamband A/S, Eliasbakken 7, 8205 FAUSKE
	Sørfold kraftlag, Straumvassv. 2, 8226 STRAUMEN
	Nord-Salten kraftlag A/L, 8276 ULVSVÅG
	Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Storgt. 39, 8200 FAUSKE
	Naturvernforbundet i Nordland, Postboks 1447, 8602 MO I RANA
	NJFF - Nordland, Eiaveien 5 Postboks 222, 8201 FAUSKE,
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK/KÁRÁSJOHKA
	Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Duokta reinbeitedistrikt v/ Annfinn Pavall, Neverhaug, 8215 VALNESFJORD
	Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt v/ Per Isak Labba, 8270 DRAG



1	KM –Regionalt v/ Trond Blomlie
1	KD v/ Region nord
1	ER v/ Jan Slapgård

- KUNNGJØRING -

NVE har mottatt søknader fra Småkraft AS, Nord-Norsk Småkraft AS og SISO Energi AS om tillatelse til å bygge henholdsvis Storvikelva kraftverk, Raukforsen og Gjerdalsvatnet kraftverk og Fagerbakken kraftverk i Sørfold kommune.

Fagerbakken kraftverk – SISO Energi AS

Fagerbakken kraftverk vil utnytte et fall på 426 m i Fagerbakkkelva nedstrøms Sisovatnet. Inntaket er planlagt på kote 501 og kraftstasjonen på kote 75. Vannveien på 1600 m er planlagt som fjellanlegg med sprengt tunnel og boret sjakt. Middelvannføringen er 0,68 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,4 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på 4,9 MW etter planene produsere 16,6 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 2,1 km lang strekning av Fagerbakkkelva. Det er behov for 2750 m ny vei fra eksisterende vei til Sisodammen og ned til kraftstasjonen og ny 22 kV kraftlinje fra kraftstasjonen og ca. 2500 m over til Siso kraftverk.

Raukforsen kraftverk – Nord-Norsk Småkraft AS

Raukforsen kraftverk vil utnytte et fall på 77 m i Gjerdalselva. Inntaket er planlagt på kote 203 og kraftstasjonen nær bunnen på Raukforsen på kote 126. Vannveien er planlagt på vestsiden av elva med en total lengde på 725 m. Middelvannføringen er 3,96 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 7,9 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på maks 5 MW etter planene produsere 14,7 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 800 m lang strekning av Gjerdalselva. Det er behov for ca. 600 m ny vei fra eksisterende vei ned til kraftstasjonen og en 800 m ny 22-kV jordkabel fra kraftstasjonen.

Gjerdalsvatnet kraftverk – Nord-Norsk Småkraft AS

Gjerdalsvatnet kraftverk vil utnytte et fall på 76 m i Gjerdalselva. Inntaket er planlagt på kote 288 og kraftstasjonen på kote 212. Vannveien er planlagt på vestsiden av elva med en total lengde på 600 m. Middelvannføringen er 2,46 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 4,9 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på 3 MW etter planene produsere 9,3 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 700 m lang strekning av Gjerdalselva. Det er behov for ca. 600 m ny vei fra eksisterende vei ned til kraftstasjonen og en 700 m ny 22 kV jordkabel fra kraftstasjonen.

Storvikelva kraftverk – Småkraft AS

Storvikelva kraftverk vil utnytte et fall på 194 m i Storvikelva og Mønelva skal overføres til Storvikelva. Inntaket er planlagt på kote 202 og kraftstasjonen på kote 8. Det meste av vannveien er planlagt nedgravd med en total lengde på 1540 m. Middelvannføringen er 0,93 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,86 m³/s. Kraftverket skal med en installert effekt på 2,9 MW etter planene produsere 8,9 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring i Mønelva på 2,3 km og i Storvikelva på 1,9 km. Det er behov for ca. 2800 m ny vei til kraftstasjonen og en 1700 m ny 22 kV kabel fra kraftstasjonen til sørsiden av E6.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens servicetorg og på biblioteket og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan Kari Seim (Småkraft AS) for Storvikelva kraftverk kontaktes på telefon 55 12 73 24 eller e-post: kari.seim@smakraft.no, Hans Martin Hjemås (SISO Energi AS) for Fagerbakken kraftverk på telefon 75 69 81 49 eller e-post: hmh@sisoenergi.no, og for Raukforsen kraftverk og Gjerdalsvatnet kraftverk kan Jostein Fagerheim (Nord-Norsk Småkraft AS) kontaktes på tlf. 74 40 23 63 eller e-post: jostein.fagerheim@skns.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **17.09.2010**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings- og utredningsarbeid i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/ høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.