



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

ER

Adresseliste

Vår dato: 28 NOV 2012

Vår ref.: 200806751-7 ksk/rmo

Arkiv: 312/140.32Z

Deres dato: 03.10.2012

Deres ref.: Ekorndalselva kraftverk v/Pål Anders Dahl

Saksbehandler:

Rune Moe

NTE Energi AS - Søknad om tillatelse til bygging av Ekorndalselva kraftverk i, Namsos kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra NTE Energi AS, datert 03.10.2012, om tillatelse til å bygge Ekorndalselva kraftverk i Namsos kommune.

Ekorndalselva kraftverk vil utnytte et fall på 132 m fra inntaket på kote 142 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 10. Inntaksdammen er tenkt som en 15 m lang og 1,5 m høy betongdam. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til kraftstasjonen i et 1100 m langt nedgravd rør. Eksisterende skogsbilveg opprustes og forlenges (400m) for å sikre tilkomst til inntaket. Selve kraftverket er planlagt 100 m fra eksisterende veg. Middelvannføringen er 1,15 m³/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,73 m³/s, minste slukeevne er på 0,15 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,1 MW, og etter planene gi en årsproduksjon på 6,55 GWh. Tilkobling til eksisterende nett er tenkt via en luftkabel (700 m) til eksisterende linje innerst i Duna. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1300 m lang strekning i Ekorndalselva. For å bøte på dette har søker planlagt å slippe en minstevannføring lik alminnelig lavvannføring på 50 l/s hele året. Anadrom strekning i elva slutter like oppstrøms planlagt stasjonsplassering.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Ekorndalselva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Pål Anders Dahl på tlf. 74 15 03 68 eller e-post: paal.dahl@nte.no

Vi ber Namsos kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicetorget i Samfunnshuset frem til 01.02.2013. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middeithunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 18
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR


NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 01.02.2013. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Rune Moe
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Ekorndalselva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Adresseavisa og Namdalsavisa.

Antall søknader	Navn/adresse
3	Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 NAMSOS
	NTE Energi AS, Sjøfartsgata 3, 7736 STEINKJER
1	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2560, Seilmakergata 2, 7735 STEINKJER
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 STEINKJER
	NJFF Nord-Trøndelag, 7622 MARKABYGDA
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
	Reindriftsforvaltningen, Postboks 1104, 9504 ALTA
	Vestre Namdal Reinbeitedistrikt, v/ Ivar Toven c/o Pål Christoffer Toven, Postboks 21, 7890 NAMSSKOGAN.
	Norsk Ornitologisk Foreining, Sandgata 30 B, 7012 TRONDHEIM
	KM – tos
	KD – lag
	ER – jsl

- KUNNGJØRING -

NTE Energi AS – Søknad om tillatelse til å bygge Ekorndalselva kraftverk i Namsos kommune.

NVE har mottatt søknad fra NTE Energi AS v/Pål Anders Dahl om tillatelse til å bygge Ekorndalselva kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Namsos kommune.

Det planlagte kraftverket vil utnytte et fall fra inntaket på kote 142 med utløp på kote 10. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til kraftstasjonen i et 1100 m langt nedgravd rør. Eksisterende skogsbilveg skal etter planen opprustes og forlenges. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,1 MW og en årsproduksjon på 6,55 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1300 m lang strekning i Ekorndalselva. Søker har planlagt å slippe en minstevannføring på 50 l/s hele året. Anadrom strekning i elva slutter like oppstrøms planlagt stasjonsplassering.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Samfunnshuset i Namsos kommune og på www.nve.no/konsesjonssaker. Dersom du ønsker papirutgave av søknaden, ta kontakt med Pål Anders Dahl på tlf. 74 15 03 68 eller e-post: paal.dahl@nte.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 01.02.2013. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarings i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.