



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Mediaedge cia Norway AS
Stortorvet 10
0155 OSLO

Vår dato: **28 NOV 2012**

Vår ref.: NVE 200806751-8 ksk/rmo

Arkiv: 312/140.32Z

Deres dato: 03.10.2012

Deres ref.: Ekorndalselva kraftverk v/ Pål Anders Dahl

Saksbehandler:


Rune Moe 22 95 93 15


Vi ber om at vedlagte kunngjøring settes inn en gang i Adresseavisa og Namdalsavisa så snart som mulig.

Kostnadene for kunngjøringen skal belastes NTE Energi AS, Sjøfartsgata 3, 7736 STEINKJER. Vi ber om at kopi av kunngjøringen og faktura sendes til NVE for kontroll av kunngjøringsdato.

Dette brevet er også sendt pr. e-post til annonser@mecglobal.no

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Rune Moe
avdelingsingeniør

Kopi: NTE Energi AS, Sjøfartsgata 3, 7736 STEINKJER.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

- KUNNGJØRING -

NTE Energi AS – Søknad om tillatelse til å bygge Ekorndalselva kraftverk i Namsos kommune.

NVE har mottatt søknad fra NTE Energi AS v/Pål Anders Dahl om tillatelse til å bygge Ekorndalselva kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Namsos kommune.

Det planlagte kraftverket vil utnytte et fall fra inntaket på kote 142 med utløp på kote 10. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til kraftstasjonen i et 1100 m langt nedgravd rør. Eksisterende skogsbilveg skal etter planen opprustes og forlenges. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,1 MW og en årsproduksjon på 6,55 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1300 m lang strekning i Ekorndalselva. Søker har planlagt å slippe en minstevannføring på 50 l/s hele året. Anadrom strekning i elva slutter like oppstrøms planlagt stasjonsplassering.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Samfunnshuset i Namsos kommune og på www.nve.no/konsesjonssaker. Dersom du ønsker papirutgave av søknaden, ta kontakt med Pål Anders Dahl på tlf. 74 15 03 68 eller e-post: paal.dahl@nte.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 01.02.2013. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.