



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Til adresseliste

Vår dato: **29 JAN. 2013**
Vår ref.: NVE 200900084-7 ki/saas
Arkiv: 312 /053.B
Dykkar dato:
Dykkar ref.:

Sakshandsamar:
Silje Aakre Solheim
saas@nve.no

Henanger Kraft AS (SUS) – Søknad om løyve til Hjortedalselva kraftverk i Fusa kommune, Hordaland – høyring

NVE har motteke ein søknad frå Henanger Kraft AS (SUS) v/Hilmar Henanger, datert 21.12.2012, om løyve til Hjortedalselva kraftverk i Fusa kommune.

Hjortedalselva kraftverk vil nytte fallet i Hjortedalselva mellom kote 330 og kote 45. Nedbørfeltet er 2,41 km² og middelvassføringa ved inntaket er 335 l/s. Frå inntaket vil vassvegen gå på vestsida av elva, i ei om lag 1050 m lang røyrgate fram til kraftstasjonen. Røyrkata skal gravast ned heile vegen. Kraftverket vil få ein installert effekt på ca. 1,8 MW med ein årleg produksjon på 5,0 GWh. Utbygginga er planlagt med minstevassføringsslepp på 15 l/s heile året.

Som tilkomst til kraftstasjonen skal det byggast 300 m ny veg og 500 m med eksisterande landbruksveg skal oppgraderast. Langs røyrkata blir det i anleggsperioden bygd ein midlertidig anleggsveg fram til inntaket. Etter anleggsperioden vil denne bli tilbakeført til køyresterkt terreng. Ei ny kraftlinje på om lag 850 m frå kraftstasjonen fram til eksisterande 22 kV linje skal leggst som jordkabel.

Det er òg søkt om løyve etter energilova for bygging og drift av Hjortedalselva kraftverk med tilhøyrande koplingsanlegg og kraftline.

Søknaden skal handsamast etter reglane i kap. 3 i vassressurslova og gjeld løyve etter vassressurslova § 8. Søknaden med vedlegg vert lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den vert kunngjort av NVE. Kopi av kunngjeringa ligg ved. Viss de ønskjer papirutgåve av søknaden, kan de kontakte Thomas Simpson (Sweco) på tlf. 90 98 12 81 eller e-post: thomas.simpson@sweco.no.

NVE ber Fusa kommune legge to eksemplar av søknaden ut til offentleg ettersyn på kommunehuset i Eikelandssosen fram til **22.03.2013**. Det eine eksemplaret kan, om naudsynt, lånast ut for kortare tid (2-3 dagar). Det andre må ikkje fjernast frå utleggingsstaden.

Vi syner elles til vedlagde informasjonsark som forklarar sakshandsaminga frå saka vert sendt på høyring til endeleg vedtak. Av dette går det fram kva for tilbakemelding vi ønskjer.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst


Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVE føretrekkjer at fråsegner vert sendt oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogleg og seinast innan **22.03.2013**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Om fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det utarbeidas eit samandrag som kan brukast til dette.

Med helsing


for Øystein Grundt
seksjonssjef


Silje Aakre Solheim
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjeringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Hjortedalselva kraftverk

Handsamast etter: Vassressurslova

Vert kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gong i: Os og Fusa posten

Tal på søknadar	Namn/adresser
3	Fusa kommune, Postboks 24, 5649 EIKELANDSOSEN
	Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN
	Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN
	Naturvernforbundet i Bergen og Hordaland, Postboks 1201 Sentrum, 5811 BERGEN
	NJFF Hordaland, Tverrgt. 4-6, 5017 BERGEN
	Henanger Kraft AS v/Hilmar Henanger
	Sunnhordland Kraftlag AS, Postboks 24, 5401 STORD
	Fusa kraftlag, Stallabrotvegen 119, 5640 EIKELANDSOSEN
	Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, 5039 BERGEN
	Forum for natur og friluftsliv i Hordaland v/Bergen Turlag, Tverrgt. 4-6, 5017 BERGEN
	Bergen Turlag, Tverrgt. 4-6, 5017 BERGEN
1	TBM – Katarina Eftevand
	TBD – Oddvar Indrebø
	ER – Seming Skau

- KUNNGJERING -

Henanger Kraft AS (SUS) – Søknad om løyve til Hjortedalselva kraftverk i Fusa kommune

NVE har motteke ein søknad frå Henanger Kraft AS (SUS) v/Hilmar Henanger om løyve til Hjortedalselva kraftverk i Fusa kommune.

Hjortedalselva kraftverk vil nytte fallet i Hjortedalselva mellom kote 330 og kote 45. Nedbørfeltet er 2,41 km² og middelvassføringa ved inntaket er 335 l/s. Frå inntaket vil vassvegen gå på vestsida av elva, i ei om lag 1050 m lang røyrgate fram til kraftstasjonen. Røyrkata skal gravast ned heile vegen. Kraftverket vil få ein installert effekt på ca. 1,8 MW med ein årleg produksjon på 5,0 GWh. Utbygginga er planlagt med minstevassføringsslepp på 15 l/s heile året.

Som tilkomst til kraftstasjonen skal det byggast 300 m ny veg og 500 m med eksisterande landbruksveg skal oppgraderast. Langs røyrkata blir det i anleggsperioden bygd ein midlertidig anleggsveg fram til inntaket. Etter anleggsperioden vil denne bli tilbakeført til køyresterkt terreng. Ei ny kraftlinje på om lag 850 m frå kraftstasjonen fram til eksisterande 22 kV linje skal leggst som jordkabel.

Søknaden vert handsama av NVE etter reglane i kap. 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunehuset i Eikelandsosen og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Thomas Simpson (Sweco) på tlf.: 90 98 12 81 eller e-post: thomas.simpson@sweco.no.

NVE føretrekkjer at fråsegner vert sendt oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mogeleg og seinast innan **22.03.2013**. I tillegg kan ein sende fråsegner per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Fråsegner eller delar av fråsegna vert referert i eit endeleg vedtak. Dersom fråsegna er lang, er det difor ein fordel om det vert utarbeidd eit samandrag som kan nyttast til dette.

Orientering til høyringspartane

Generelt

NVE har heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Løyve til større kraftutbyggingar blir gjeve av Kongen i statsråd.

Frå 1. januar 2010 har fylkeskommunen heimel til å gje løyve i saker som gjeld utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjeld m.a. ikkje saker i verna vassdrag.

Denne orienteringa gjeld saker der NVE kan gje løyve etter § 8 i vassressurslova.

Handsaming av søknaden fram til endeleg avgjerd

NVE sender informasjon om høyringa til kommunar, fylkesmenn (FM), fylkeskommunar (FK), statlege forvaltingsorgan og interesseorganisasjonar som saka vedkjem. Høyringsperioden er minst 6 veker. Saka vert kunngjort i minst ei avis i distriktet og kommunen legg søknaden ut til offentleg gjennomsyn, ev. utlån. Søknaden vert òg lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker med tilgang til å sende inn fråsegn elektronisk.

Søklar får høve til å kommentere innkomne fråsegner før NVE gjennomfører synfaring i området.

I heilskapsvurderinga står NVE fritt til å vurdere om løyve bør gjevast og i kva omfang, jf. vassressurslova § 25. Søknaden og innkomne høyringsfråsegner er viktige grunnlag for NVE si vurdering.

Dersom NVE gjev løyve, kan det bli knytt vilkår til dette, jf. vassressurslova § 26. Vilkåra kan omfatte byggjefristar, vasslepping, naturforvaltning, fornminne og sanksjonar ved ev. brot på vilkåra.

NVE si avgjerd kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan 3 veker frå det tidspunkt underretning er kome fram til parten.

Om det er søkt løyve etter energilova for elektriske anlegg i kraftverk/ høgspente overføringsanlegg, vil NVE gje naudsynt energikonsesjon samstundes med løyve til bygging av kraftverket. Dei fleste høgspentanlegg med linjer kan byggast innanfor lokal netteigar sin områdekonsesjon.

Kva vert forventet av høyringsinstansane?

Kommunen bør gje grunnlegjende synspunkt på om planane bør gjennomførast, ev. val av alternativ. Vi ber kommunen informere om kjende allmenne interesser (t.d. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) som tiltaket kan få følgjer for, og ev. andre tilhøve som kan få innverknad på gjennomføringa. NVE ønskjer forslag til vilkår eller avbøtande tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planane. NVE ventar at kommunen omtalar tilhøve til kommuneplanen og andre kommunale planar.

FM bør leggje vekt på tilhøva omkring miljø, medrekna fisk og biologisk mangfald, og vurdere tiltaket i høve til sektorlovgevinga.

FK bør leggje vekt på kulturminne og friluftsliv som er særlege ansvarsområde. Det skal gjerast greie for tiltaket sin status og mogeleg konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, om det er utarbeidd ein slik plan.

Motsegn og klagerett

I ny plan- og bygningslov er tilhøvet mellom konsesjonshandsaming og handsaming av planar for energianlegg endra for å sikre ei meir effektiv sakshandsaming. Det er ikkje krav om reguleringsplan. For å ta hand om retten til å fremja motsegn som kommunar og statlege fagetatar har hatt til reguleringsplanar, er det teke inn reglar i energi- og vassdragslovgevinga om motsegn og klagerett. NVE understrekar at ei ev. motsegn må fremjast i høyringsperioden. NVE syner til våre nettsider for meir informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.