

Mosjøen: 03.06.2013
Vår ref: 13-3099
Arkiv: 312 Fylkesplaner og utredninger
Deres ref: 200900314-6

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE
Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Høringsuttalelse til søknad om bygging av Nylandselva kraftverk i Leirfjord kommune i Nordland

Viser til NVEs oversendelse datert 18. april 2013, hvor søknad om Nylandselva kraftverk legges ut på høring.

HelgelandsKraft AS vil med dette gi uttalelse i forbindelse med Fjellkraft AS sine kraftverksplaner i Nylandselva. Det poengteres at uttalelsen kun gjelder forholdet til nettilknytning av kraftverkene.

Våre nettanalyser viser at det per i dag ikke er kapasitet i eksisterende lokalnett (22 kV) til å ta i mot planlagte produksjon fra Nylandselva. For at denne produksjonen skal kunne tilknyttes må derfor lokalnettet forsterkes/ombygges. Vi ser for oss en tilknytning av kraftverket til nettstasjon ved Nylandområdet. Denne forsterkningen tas sikte på å være utført i løpet av 2016.

HelgelandsKraft er kjent med at det også planlegges flere kraftverk i området som må tilknyttes et forsterket lokalnett. Når vi forsterker nettet vil linjedimensjoneringen også ta høyde for disse.

Nettforsterkningen kommer inn under regler for anleggsbidrag. Størrelsen på anleggsbidraget for nettilknytning av Nylandselva kraftverk er foreløpig beregnet til å bli mellom 1 og 2.5 Mill kr, alt etter hvilke andre kraftverk som blir realisert i området.

Konklusjon:

Produksjon fra Nylandselva kan knyttes til lokalnettet etter at dette er forsterket.

Det vil etter gjeldende regelverk og HKs praksis bli aktuelt for HK å dekke inn deler av kostnadene med forsterkningen av lokalnettet til Leirosen transformatorstasjon med bruk av anleggsbidrag.

Med vennlig hilsen
HelgelandsKraft AS
Nettdivisjonen

Hugo Lenningsvik

Kopi til:

Brevet sendes elektronisk og har derfor ikke underskrift