



Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091
0301 OSLO

Høringsuttalelse - varsel om innsigelse - Lille Gråttoga kraftverk, Beiarn kommune

Fylkesrådet i Nordland har i sitt møte den 28.06.11 behandlet FR-sak 122/11 "Høring – Søknad om bygging av Lille Grottåga kraftverk - Beiarn kommune". Følgende vedtak ble fattet:

1. *Fylkesrådet i Nordland fremmer med hjemmel i lov om vassdrag og grunnvann § 24 tredje ledd, jfr. reglene om innsigelse i plan- og bygningsloven §§ 5-4 til 5-6, innsigelse til søknad om konsesjon for utbygging av Lille Grottåga kraftverk.*
1. *Hvis NVE likevel innvilger konsesjonssøknaden bør følgende inntas i konsesjonsvilkårene:*
 - a. *Rørgate og anleggsvei må revegeteres med stor aktsomhet slik at inngrepene blir minst mulig synlig.*
 - a. *Behovet for klimatilpasningstiltak må vurderes. Hvis det er nødvendig bør tiltak som reduserer sårbarheten ovenfor fremtidige klimaendringer iverksettes.*
 - b. *Det må påses at vilkår i vannforskriftens § 12 a følges; alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand.*
 - c. *NVE bes vurdere om forvaltningsprinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8-12 er oppfylt.*
 - d. *Nordland fylkeskommune vises til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på forminner, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamling av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.*

Det vises for øvrig til vedlagt saksutredning.

Med vennlig hilsen

Magne Haukås
rådgiver

Vedlegg	DokID
Høring - Søknad om bygging av Lille Grottåga kraftverk - Beiarn kommune	188858