



Hemnes kommune

Saksprotokoll

Utvalg: Teknisk og miljøutvalget
Møtedato: 29.05.2013
Sak: 19/13
Arkivkode: S11 & 13 Høring, uttalelse

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 13/224/ 3
Tittel: SAKSPROTOKOLL: VALÅGA KRAFTVERK - SØKNAD OM
KONSESJON - HØRINGSØKER: FJELLKRAFT AS

Behandling:

Rådmannen sitt forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hemnes kommunestyre finner at utredningene som er gjennomført i forbindelse med søknaden om konsesjon for bygging av Valåga kraftverk er tilstrekkelige og dekkende som et grunnlag for å gi uttalelse til søknaden.

Ut fra samfunnets behov for fornybar kraft og ut fra en samlet vurdering og avveining av fordeler og ulemper med en utbygging av Valåga kraftverk, tilrådes konsesjon innvilget i samsvar med framlagte søknad.

Det tilrås krav om minstevannføring tilsvarende alminnelig lavvannføring på 15 l/s.

Det bør settes krav om automatisk omløpsventil for sikker vannføring på anadrom strekning.

Området som blir berørt av utbyggingen har i kommuneplanens arealdel status som LNF-område. Det må derfor enten vedtas dispensasjon fra planens arealdel etter søknad - eller det må utarbeides og vedtas reguleringsplan for tiltaket. Plansaken kan behandles når konsesjonsspørsmålet er avklart.

For utleie av fallrettighetene for mer enn 10 år må det søkes om delingstillatelse etter jordlovens § 12.

Eksp, dato, sign