



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Enebakk Bioenergi AS
c/o Ivar Ola Opheim
Øvre Skaugvei 17
1911 FLATEBY

Vår dato: 17.11.2015
Vår ref.: 200900612-25
Arkiv: 513
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/jboe@nve.no

Enebakk Bioenergi AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg på Gran i Enebakk kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Enebakk Bioenergi AS revidert konsesjon for deres fjernvarmeanlegg på Gran i Enebakk kommune i Akershus fylke. Tillatelsen innebærer en endring av installert effekt i den etablerte varmesentral E2. Installert effekt på bioenergi økes fra 350 kW til 500 kW. Den konsesjonsgitte elkjelen på 700 kW beholdes i konsesjonen og Enebakk Bioenergi gis tillatelse til drift av en etablert oljekjel på 980 kW. Videre utvider NVE fristen for ferdigstillelse av anleggets byggetrinn 2 fra 01.11.2018 til 01.01.2020, i tråd med konsesjonærs planer for utbygging.

NVEs tillatelse sendes tiltakshaver som vedlegg. Den reviderte konsesjonen er også tilgjengelig på NVEs nettsted: www.nve.no/fjernvarme. Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger i konsesjonsdokumentet. Eventuelle klager vil bli sendt Enebakk Bioenergi AS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Vi ber Enebakk Bioenergi AS om å underrette berørte grunneiere/ rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av orienteringen skal sendes til NVE.

En fjernvarmekonsesjon legger nødvendig grunnlag for at kommunen kan meddele tilknytningsplikt i nye plan- og byggesaker innenfor det konsesjonsgitte området. NVE vil i denne sammenheng minne om at en fjernvarmekonsesjon innebærer en overordnet rasjonalitetsvurdering av anlegget. NVE har ikke gjort en vurdering av enkeltbygg innenfor konsesjonsområdet. Det oppfordres derfor til dialog mellom fjernvarmeutbygger og kommune før tilknytningsplikt pålegges enkeltbygg.

Søknad fra Enebakk Bioenergi AS

Enebakk Bioenergi AS søkte 09.11.2015 om endring av sin konsesjon på Gran i Enebakk kommune. De opplyser at det første byggetrinnet i deres fjernvarmeutbygging er ferdigstilt. De opplyser at bioenergikjelen i anlegget er bygget med 500 kW effekt, ikke 350 kW slik det er spesifisert i konsesjonen. Videre skriver de at de har bygget en 980 kW oljekjel i varmesentralen, ikke en 700 kW elkjel, slik det er spesifisert i konsesjonen. Endringen begrunnes med at det ikke var tilstrekkelig

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

tarnsformatorkapasitet da varmesentralen ble satt i drift ved årsskiftet 2011/2012. Dette har nå endret seg, og installasjon av en elkjel nå kan være aktuelt. Enebakk Bioenergi AS opplyser også at utviklingen i kunde grunnlaget har gått senere enn antatt, og at de nå forventer oppstart av byggetrinn 2 i 2018, med ferdigstilling til fyringssesongen 2019/2020.

NVEs vurdering og vedtak

Fjernvarmeanlegget på Gran kan tilsynelatende se ut til å være bygget i strid med konsesjonen for anlegget. NVE konstaterer imidlertid at Enebakk Bioenergi AS i brev av 15.08.2011 har varslet den ovennevnte endringen i varmeproduksjonen i anlegget. I dette brev ble det opplyst at de planla å bygge en midlertidig varmesentral med en biokjel på 500 kW i grunnlast, og en 1000 KW oljekjel i spiss- og reservelast. Det påpekes i brevet at varmesentralen ville være flyttbar, og at den vil bli relokalisert når man på et senere tidspunkt skal etablere en permanent varmesentral.

På basis av at det var opplyst at ovennevnte varmesentral bare var midlertidig tok NVE informasjonen i brev av 15.08.2011 til etterretning, uten å endre fjernvarmekonsesjonen. Dette er i tråd med NVE veiledning tilknyttet bruk av midlertidige varmesentraler. I NVEs veiledning fremgår det også at konsesjonær skal søke om konsesjon for anlegget på det tidspunkt at det eventuelt viser seg at en midlertidig varmesentral viser seg å bli permanent. I denne sammenheng tolker vi brev av 09.11.2015 som en søknad om konsesjon for et anlegg som nå viser har vist seg å bli en permanent del av fjernvarmeanlegget. På det grunnlag kan det ikke sies at Enebakk Bioenergi AS har brutt betingelsene for konsesjonen, til tross for at varmesentralen er bygget med en større bioenergikjel enn det som er spesifisert i konsesjonen og med olje istedenfor el i spiss- og reservelast.

I konsesjonen for anlegget står det skrevet at byggetrinn 2 skulle ha vært ferdigstilt 01.11.2018. NVE konstaterer at mange fjernvarmeutbygginger har tatt lenger tid enn forventet på konsesjonstidspunkt. Vi mener derfor at det er rasjonelt å gi noen års utvidelse av ferdigstilling av anlegget. Når det gjelder behovet for økt spiss- og reservelast finner vi det også rasjonelt å beholde den allerede konsesjonsgitte elkjelen i konsesjonen, sammen med oljekjelen de har bygget.

Konsesjon meddeles som omsøkt. Konsesjonen er meddelt med standard vilkår.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Jørgen Bølling
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 1

Kopi til:

Enebakk kommune