



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

til adresseliste

Vår dato: 07 APR 2011

Vår ref.: NVE 200900690-5 ki/dkj

Arkiv: 312 /212

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Dag Kjellevoid

22 95 94 56

Blåfall AS - Søknad om bygging av Sivertelva kraftverk i Alta kommune, Finnmark - høring

NVE har mottatt søknad fra Blåfall AS, datert 10.09.2010, om tillatelse til å bygge Sivertelva kraftverk i Alta kommune.

Blåfall AS vil utnytte vannfallet i Sivertelva. Ytelsen er beregnet til 3,36 MW, og midlere produksjon til 7,9 GWh/år, med hovedinntak ved kote 360 og kraftstasjon ved kote 50, et fall på 310 meter. Vannveien vil bestå av 2040 meter nedgravd rørgate. Fra inntaket går elva i en trang kløft de første 30 høydemeterne. Det er planlagt overført vann til inntaket fra sidebekken Ruollagobeja`vri. Middelvallføringen i elva er på 540 l/s. Det planlegges slipp av minstevannføring i elva lik alminnelig lavvannføring i sommerperioden som er beregnet til 36 l/s og tilsvarende 5-persentil på 32 l/s i vintersesongen. Fra bekkinntaket er det planlagt slipp av alminnelig lavvannføring på 12 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Sivertelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Lasse Arnesen på tlf. 67 12 80 00 eller e-post: lasse.arnesen@sweco.no.

Vi ber Alta kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i Servicesenteret frem til 25.05.2011. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **25.05.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Dag Kjellekvold
rådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Sivertelva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Altaposten og Finnmark Dagblad

Antall søknader	Navn/adresse
3	Alta kommune, Plan og Utvikling, Postboks 1403, 9506 ALTA
	Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdeling, Statens hus 9800 Vadsø
	Finnmark Fylkeskommune, Areal og kulturvernavdeling, Fylkehuset, 9815 VADSØ
	Statens vegvesen Region Nord, Dreyfushammeren 31, 8002 Bodø
	Sametinget, Avdeling for rettigheter næring og miljø, 9820 Varangerbotn
	Universitetet i Tromsø - Universitetsmuseet, 9037 Tromsø
	Reinbeitedistrikt Lakkonjargga v/Hans Ole Eira, Boks 27, 9525 Maze
	Varanger kraftnett AS, Nyborgveien 70, 9815 VADSØ
	Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark, Avzziluodda, 9520 Kautokeino
	Naturvernforbundet Finnmark, Postboks 1176, 9504 Alta
	Alta kraftlag a/l, Markveien 46, 9509 ALTA
1	KM –Regionalt: Trond Blomlie
1	KD: Ronald Andersen
1	ER: Jan Slapgård
1	SVA

- KUNNGJØRING -

Blåfall AS – Søknad om tillatelse til bygging av Sivertelva kraftverk i Sivertelva i Alta kommune

NVE har mottatt søknad fra Blåfall AS om tillatelse til å bygge Sivertelva kraftverk i Alta kommune.

Blåfall AS vil utnytte vannfallet i Sivertelva. Ytelsen er beregnet til 3,36 MW, og midlere produksjon til 7,9 GWh/år, med inntak ved kote 360 og kraftstasjon ved kote 50, et fall på 310 meter. Vannveien vil bestå av 2040 m nedgravd rør. Fra inntaket går elva i en trang kløft de første 30 høydemeterne. Det er planlagt overført vann til inntaket fra sidebekken Ruollagobeja`vri. Middelvannføringen i elva er på 540 l/s. Det planlegges slipp av minstevannføring i elva lik alminnelig lavvannføring i sommerperioden som er beregnet til 36 l/s og tilsvarende 5-persentil på 32 l/s i vintersesongen. Fra bekkeinntaket er det planlagt slipp av alminnelig lavvannføring på 12 l/s hele året.

Det planlegges ny vei inn til kraftstasjon. Det blir en midlertidig anleggsvei fra kraftstasjon og opp til hovedinntak. Fra kraftstasjon og fram til nettselskapets luftlinje overføres produksjonen via nedgravd kabel.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget i Alta kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Lasse Arnesen på tlf.: 67 12 80 00 eller e-post: lasse.arnesen@sweco.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **25.05.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.