



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 13.08.2014
Vår ref.: 2013/11755
Arkivnr.: 562

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Endringer konsesjonssøknad Sagåna kraftverk, Lund kommune - uttalelse

Som tilsvar på høringsuttalelser og innspill under konsesjonsbefaring ønsker utbygger Dalane Kraft AS å gjøre enkelte forandringer i forhold til konsesjonssøknaden. Fylkesmannen er positiv til ny planlagt rørgatetrasé og inntaksløsning, men mener oppdemming og regulering av Øvre Hovsvatnet er et omfattende inngrep i urørt natur.

Viser til epost fra NVE datert 20. juni 2014, om begrenset høring om bygging av Sagåna kraftverk i Lund kommune. Utbygger Dalane Kraft AS ønsker å endre noen elementer i opprinnelig konsesjonssøknad, og Fylkesmannen er bedt om en uttalelse til disse endringene.

Bakgrunn

Dalane Kraft AS ønsker å bygge Sagåna kraftverk, mellom Øvre Hovsvatnet og Hovsvatnet i Lund kommune. Opprinnelig høringsrunde hadde frist 10. januar 2014, og befaring fant sted 16. mai 2014. I Fylkesmannen i Rogalands uttalelse ble konsesjon tilrådd, forutsatt at reguleringen av Øvre Hovsvatnet tas ut. Bakgrunnen var at denne reguleringa vil føre til et stort tap av INON (2,04 km²), samt at reguleringssonen (3 meter, 46 % av innsjøarealet) vil føre til uheldige effekter på landskap og akvatisk flora og fauna. Reguleringen gir en uforholdsmessig liten gevinst i årlig produksjon av strøm (8,66 mot 7,49 GWh). Det ble også påpekt at rørgatetraséen var lagt til område med «Rik edelløvsskog».

Planendring

Søker legger frem følgende planendringer:

- Reguleringsområdet reduseres fra 3 til 2 meter.
- Rørgatetraséen legges utenom rik edelløvsskog.
- Demningen endres fra tradisjonell betongdam til Coanda-inntak

Dette er endringer som Fylkesmannen ser positivt på. Likevel mener vi at oppdemming og regulering av Øvre Hovsvatnet er et så omfattende inngrep at det ikke lar seg forene med

bærekraftig bruk av vassdragsnaturen. Inngrepsfrie naturområder er viktige for biologisk mangfold, men også for friluftsliv og naturopplevelser. Og det er en uttalt målsetting at slike områder i størst mulig grad skal bevares for framtida. All den tid Dalane Kraft AS fremlegger et alternativ uten regulering av Øvre Hovsvatn, mener vi prosjektet kan gjennomføres uten dette.

Konklusjon

Fylkesmannen tilrår at det gis konsesjon til utbygging av Sagåna kraftverk, forutsatt at reguleringen av Øvre Hovsvatnet tas ut.

Med hilsen

— Per Kristian Austbø
ass. fylkesmiljøvernssjef

Irvin Kilde
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Irvin Kilde
Saksbehandler telefon: 51568735
E-post: fmroiiki@fylkesmannen.no