



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
v/Kristine Naas

Deres referanse
NVE 200900908-14 ksk/krn
Vår referanse
ODDHO/620336.000.01
Saksbehandler
Odd Håland Øksnevad

Deres dato
06.11.2013
Vår dato
08.01.2014
Direkte telefon
51 90 88 07

Høringsfråsegn til søknad om bygging av Sagåna kraftverk i Lund kommune

Vi viser til konsesjonssøknaden for Sagåna kraftverk i Lund kommune i Rogaland.

Lyse Elnett har ansvar for regional kraftsystemutredning i Sør-Rogaland og eig 60 kV anlegget og 11/60 kV transformatorane i Åna-Sira.

11/300 kV transformatoren i Åna-Sira vart utskifta i 2011. Den nye transformatoren er 20 MVA større enn den gamle for å leggja til rette for tilknytning av meir småkraft. Det var meininga at meirkostnaden for å få ein 20 MVA større transformator skulle finansierast med anleggsbidrag frå dei småkraftverka som skulle knyttast til nettet. Dermed er det nå ledig kapasitet i 11/300 kV transformatoren i Åna-Sira. Det er likevel viktig å vera klar over at det er planar om fleire kraftverk i det aktuelle området, så vi ser ikkje bort frå at den ledige kapasiteten kan bli oppbrukt av andre kraftverk dersom det tar nokre år før Sagåna kraftverk blir bygd.

Vi antar at det kan trengast forsterkning av distribusjonsnettet, og kanskje også ny transformator i Haukland kraftverk, men det er Dalane Energi sine anlegg, og det er dei som kjenner dei anlegga best.

Vennlig hilsen
Lyse Elnett AS


Børre Dybesland
nettutvikler


Odd Håland Øksnevad
senior ingeniør

Lyse Elnett AS

Postadresse
Postboks 8124
4069 Stavanger

Besøksadresse
Gamle Ålgårdsvei 80
4325 Sandnes

Telefon
51 90 80 00
Telefaks
51 90 80 01

Bankgiro
3201 20 99389
Foretaksregisteret
NO 980 038 408 MVA

E-post adresse
firmapost@lyse.no
Hjemmeside