

**Statens vegvesen**

NVE
V/ Konesjonsavdelingen
Majorstua
0301 OSLO

Behandlende enhet:
Region nord

Saksbehandler/innvalgsnr:
Sesselja Jonsdottir -

Vår referanse:
2015/030294-002

Deres referanse:
200901465-16

Vår dato:
25.03.2015

Søknad om bygging av Dagslått og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune

Vi viser til epost, datert 11. mars 2015, vedrørende søknad om bygging av Dagslått og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune.

Våre interesser i denne type saker knytter seg til forhold som berører riks- og fylkesveier. På generelt grunnlag gjør vi oppmerksom på at følgende forhold må avklares i den videre prosessen:

- Plassering av kraftledninger må være utenfor vegens sikkerhetssone.
- Avkjørselsforhold (nye avkjørsler eller endret bruk av eksisterende avkjørsler) må avklares i reguleringsplan eller omsøkes i egen søknad. Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes etter våre retningslinjer. Fartsgrensen på den aktuelle strekningen er 80 km/t og siktkravet er 115 meter i begge retninger, målt fra et punkt 0,5 meter over avkjørselen, 4 meter fra vegkanten og til et punkt 1,1 meter over vegplan.
- Byggegrenser langs riks- eller fylkesvegnettet må avklares i reguleringsplan eller det må søkes om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs offentlig veg i egen søknad dersom det blir aktuelt.

På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader eller kommentarer til søknadene, men vi forbeholder oss retten til å komme fram med ytterlige innspill. Vi bidrar gjerne i den videre prosessen dersom det dukker opp problemstillinger hvor vi er berørt og hvor dere trenger vår uttalelse.

Plan- og forvaltningsseksjonen, Helgeland

Med hilsen

Sesselja Jonsdottir

Rådgiver

Kopi: Brønnøy kommune