

Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE
Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Mosjøen 09.04.15
Vår Ref :
Arkiv :
Deres Ref :

Att: Helen Nathalie Liebig-Larsen

Høringsuttalelse til søknad om bygging av Dagslått og Ådalen kraftverk i Brønnøy kommune

- Viser til NVEs høringsbrev datert 11.3.2015. Ref. 200901465-16 og 200901062-13. Høringsfrist er satt til 17.4.2015

Helgeland Kraft AS har følgende uttalelse til nettilknytning av planlagte kraftverk:

Ådalen kraftverk:

Nylig oppførte Lande transformatorstasjon er tilrettelagt med et eget felt for innmating fra Ådalen kraftverk. Produksjonskabel fra kraftverket til Lande transformatorstasjon er i utgangspunktet kraftverkseiers ansvar.

Dagslått kraftverk:

Lande transformatorstasjon er bygd også med tanke på innmating av produksjon fra Dagslått kraftverk. Fra Lande trafostasjon går det en 22 kV linje til Dagslått som, ved innmating kun fra dette kraftverket, har ledig kapasitet for planlagte produksjon.

Dersom det imidlertid også kommer produksjon fra konsesjonsgitte Kaldklaven kraftverk på samme linje, vil denne linjen måtte forsterkes.

Med hilsen
Helgeland Kraft AS
Nettdivisjonen

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler

Brevet oversendes elektronisk og har derfor ikke underskrift