

312
kv/3A50

200901128-119

Statnett

Norges vassdrags- og energidirektorat

Postboks 5091 Majorstuen
0302 OSLO

Saksbeh./tlf.nr.: Anders Grønstedt/23903035

Deres ref./Deres dato: NVE 200901128-54/
11.04.2011

Vår ref.: 11/00818-2
Vår dato: 17.08.2011

Breim Kraft AS – Statnetts svar til høring av konsesjonssøknad for Breim Kraftverk i Gloppen kommune

Vi viser til brev fra NVE av 11. april 2011 vedrørende høring konsesjonssøknad fra Breim Kraft AS om bygging av Breim kraftverk. Vannkraftverket er tenkt utbygd med effekt på 32 MW i hovedalternativet og vil bruke vann fra Storelva i Gloppen kommune.

Frem til 420 kV linja Ørskog – Sogndal er bygget er det ikke kapasitet i sentralnettet for å tilknytte ytterligere kraftproduksjon i dette området. Nettilknytning av dette anlegget forutsetter at linja enten er idriftsatt i sin helhet, eller som et minimum mellom Ørskog og Ålfoten. Nåværende tidsplan tilsier idriftsettelse av linja i 2015 forutsatt at Statnett oppnår endelig konsesjon for hele strekningen som luftledning innen utgangen av 2011.


Statnett støtter hovedalternativet til nettilknytning med 22 kV kabel frem til Reed transformatorstasjon. Ved sekundært alternativ for nettilknytning ved hjelp av T-avgreining på 132 kV linje, gjør vi spesielt oppmerksom på vår beskrivelse av dette i FIKS

Generelt om tilknytning av nye regional- og sentralnettsanlegg

En viktig forutsetning for vår uttalelse er at konsesjonær følger krav i forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FoS) og forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL).

Vi ber NVE gjøre konsesjonssøker spesielt oppmerksom på at Statnett legger til grunn at FoS § 14 og veileder for funksjonskrav i kraftsystemet (FIKS) følges og at konsesjonær uten ugrunnet opphold søker/informerer systemansvarlig om anlegget etter at konsesjon er gitt.

Med vennlig hilsen



Grete Westerberg
Direktør Nettplasslegging



Anders Grønstedt
Plansjef Vestlandet