



Til adresseliste

Vår dato: **17 JAN. 2013**

Vår ref.: NVE 200901141-14 ki/elha

Arkiv: 312 /138.3Z

Deres dato: 11.1.2013

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen Lian Halten

Solveig og Ole Hermann Melø - Søknad om å bygge Kvernbecken kraftverk i Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Solveig og Ole Hermann Melø, datert 11.1.2013, om tillatelse til å bygge Kvernbecken kraftverk og regulere Altvatnet med 1 meter i Namdalseid kommune.

Kraftverket skal utnytte et nedbørfelt på 10,76 km² og et fall på 26 m, fra inntaket på kote 64 til kraftstasjon på kote 38. Inntaksdammen vil bli ca. 3 m høy med en lengde på 5-6 m. Altvatnet skal reguleres mellom kote 65,5 og kote 64,5. Reguleringssterskelen skal plasseres på kote 65. Det er fremmet to forslag til plassering. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til kraftstasjonen gjennom i et 110 m langt rør som skal graves ned. Rørgatetraséen skal gå langs sørsiden av elva.

Middelvannføringen i vassdraget er 560 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 600 l/s. Maksimal effekt ut på nettet er 0,13 MW og beregnet produksjon er ca. 0,55 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en ca. 500 m lang strekning av elva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 20 l/s i perioden 1.5 – 30.9. Resten av året skal det ikke slippes minstevannføring.

Det skal bygges ca. 50 meter ny veg fra planlagt adkomstveg for Rapfossan kraftverk og frem til planlagt kraftstasjonsplassering. I tillegg er det behov for ca. 70 meter midlertidig veg i forbindelse med bygging av reguleringssterskel og inntaksdam. Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 150 m 22 kV jordkabel langs rv 766 fram til eksisterende linjnett.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Kvernbecken kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Solveig og Ole Hermann Melø på tlf. 74 27 97 17 eller e-post: olehermannmelo@gmail.com



Vi ber Namdalseid kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret/biblioteket. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.


Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 15.3.2013. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

for 
Gry Berg
seksjonssjef


Ellen Lian Halten
rådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Kopi:

- KUNNGJØRING -

Solveig og Ole Hermann Melø – Søknad om tillatelse til å bygge Kvernbekken kraftverk i Kvernbekken i Namdalseid kommune

NVE har mottatt søknad fra Solveig og Ole Hermann Melø, datert 11.1.2013, om tillatelse til å bygge Kvernbekken kraftverk og regulere Altvatnet med 1 meter i Namdalseid kommune.

Kraftverket skal utnytte et nedbørfelt på 10,76 km² og et fall på 26 m, fra inntaket på kote 64 til kraftstasjon på kote 38. Inntaksdammen vil bli ca. 3 m høy med en lengde på 5-6 m. Altvatnet skal reguleres mellom kote 65,5 og kote 64,5. Fra inntaket vil vannet bli ført ned til kraftstasjonen i et 110 m langt rør som skal graves ned.

Det skal bygges ca. 50 m ny veg fra planlagt adkomstveg for Rapfossan kraftverk og frem til planlagt kraftstasjonsplassering. Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 150 m 22 kV jordkabel langs rv 766 fram til eksisterende linjenett.

Middelvannføringen i vassdraget er 560 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 600 l/s. Maksimal effekt er 0,13 MW og beregnet produksjon er ca. 0,55 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 500 meter lang strekning i Kvernbekken. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 20 l/s i perioden 1.5 – 30.9.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret/biblioteket på kommunehuset i Namdalseid kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Solveig og Ole Hermann Melø på tlf.: 74 27 97 17 eller e-post: olehermannmelo@gmail.com.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **15.3.2013**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Adresseliste for: Bygging av Kvernbecken kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Namdalsavisa og Trønder-Avisa

Antall søknader	Navn/adresse
3	Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, , Postboks 2600, 7734 Steinkjer
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, Pb 2560, 7735 Steinkjer
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
	Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 Steinkjer
	Namdalseid JFL v/ Stian Furre, Hundset, 7750 Namdalseid
	Solveig og Ole Hermann Melø, 7750 Namdalseid
	NTE NETT AS, Pb 2551, 7736 Steinkjer
	FNF-NT, C/O Naturvernforbundet Nord-Trøndelag, Pb. 132, 7702 Steinkjer
	Namdal turlag/Nord-Trøndelag Turistforening, Postboks 232, 7501 Stjørdal
	Fosen/Njaarke reinbeitedistrikt, Terje Haugen, Sjøåsen, 7750 Namdalseid
	Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, Saemien Sitje, 7760 Snåsa
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
	Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, Molde
1	TBM/TOS
1	TBD/DAB
1	ER/JSL