

**Forslag
Til**

**Manøvreringsreglement
for regulering av Åbjøravassdraget i Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord
Aurdal kommuner i Oppland og Buskerud fylker**

(Erstatter tidligere reglement gitt ved kgl. res. av 21.1.1949 for regulering av Åbjøra,
3.6.1949 for regulerng av Helin, 15.2.1957 for regulering av Flyvatn og 21.8.1959 for
ytterligere regulering av Tisleifjorden.)

1.
Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Helin	867,83	867,83	865,83	0,0	2,0	2,0
Flyvatn	856,40	859,40	853,90	3,0	2,5	5,5
Storevatn	824,32	824,32	821,32	0,0	3,0	3,0
Tisleifjorden	810,57	820,57	809,07	10,0	1,5	11,5
Ølsjøen/Bløytjern	747,97	748,97	745,97	1,0	2,0	3,0

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem NN1954.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

2.

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Det skal slippes minimum 0,1 m³/s fra Helin til Buaråni hele året. I tiden 1.7-1.11 skal det slippes minimum 2,0 m³/s og 1,0 m³/s resten av året fra dam Flyvatn til Flya. I tiden 1.7-1.11 skal det slippes minimum 3,0 m³/s og 2,0 m³/s resten av året fra dam Tisleifjorden til Tisleia. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføringer og vannstanden i ovenforliggende reguleringsmagasin er på sitt laveste tillatte nivå, skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Ved Storevatn stenges tappelukene ved vårflommens inntreden og står stengt inntil lavvansperiodens begynnelse. For øvrig kan vannslippingen skje etter behovet for de nedenforliggende kraftanlegg fortrinnsvis Åbjøra kraftanlegg.

Flyvatnet skal i alle år så sant tilløpet gjør det mulig fylles innen 1. juli og holdes fylt inntil lavvansperiodens begynnelse.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

4.

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.