

- KUNNGJØRING -

Flere søkere – Søknad om tillatelse til bygging av Storbekken og Sølna kraftverk i Alvdal kommune

NVE har mottatt søknad fra Helene Bjørnstad Eide og John Stormoen om tillatelse til å bygge Storbekken kraftverk og fra Østerdalen Kraftproduksjon AS om tillatelse til å bygge Sølna kraftverk, begge i Alvdal kommune.

Storbekken kraftverk ligger i Storbekken, som renner ut i Glomma vestfra ca. 20 km sør for Alvdal sentrum. Kraftverket vil utnytte et fall på 235 m mellom inntak på kote 690 og kraftstasjon på kote 455. Kraftverket skal etter planen produsere 5,9 GWh i et middels år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 2,1 km i Storbekken. Søker planlegger ikke slipp av minstevannføring.

Sølna kraftverk ligger i Sølna, ca. 6 km vest for Alvdal sentrum. Kraftverket vil utnytte et fall på 63,5 m mellom inntak på kote 562,5 og kraftstasjon på kote 499. Kraftverket skal etter planen produsere 15,7 GWh i et middels år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 1,66 km i Sølna.

Søknadene behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknadene med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i Alvdal og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Helene Bjørnstad Eide på tlf. 62 48 97 38/92 25 38 60 eller e-post helene_beide@hotmail.com for Storbekken kraftverk og Terje Sørli på tlf. 91 84 65 47 eller e-post terje.sorlie@eidsivaenergi.no for Sølna kraftverk.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **6.4.2013**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.