

Cato Sand

Fra: Cato Sand [cato.sand@rissakraftlag.no]
Sendt: 1. april 2009 10:40
Til: 'Vangdal Martin'
Kopi: 'Terje Tinglum'; 'johan.eilertsen@rissakraftlag.no'
Emne: RE: Roksetbekken
Vedlegg: 090331småkraft.pdf

Hei

Vedlagt er et foreløpig svar på henvendelsen om nettilknytning.

Mvh

Cato Sand
73859220

Fra: Vangdal Martin [mailto:Martin.Vangdal@smaakraft.no]
Sendt: 16. mars 2009 11:39
Til: cato.sand@rissakraftlag.no
Emne: Roksetbekken

Hei

Viser til tlf samtale i dag. I sammenheng med konsesjonssøknad for Roksetbekken kraftverk trenger vi svar fra dere om mulighet for nettilknytning. Brevet fra dere skal vedlegges konsesjonssøknad.

Tekniske data: Inninstallert effekt ca 1,6 MW, produksjon: 5.6 GWh (3.0 vinter og 2.6 sommer)

Vi trenger å vite om det er kapasitet på tilkobling, anbefalt tilkoblingssted (ca avstand fra kraftverk) og hvilke ca kostnader dette vil medføre for oss.

I konsesjonssøknaden vår søker vi om bygging og drift av kraftverk med tilhørende nye koblingsanlegg og kraftlinjer. Når en eventuell konsesjon er gitt vil vi komme tilbake til mer detaljer for nettilknytningen.

Dersom du trenger mer informasjon ta kontakt.

Mvh

Martin Vangdal
Prosjektleder konsesjoner
Småkraft AS
tlf: 55 12 73 46
mob: 988 30 458

This message and any attachment is intended for the person(s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If you have received this communication in error, please erase all copies of the message and its attachments and notify us immediately. Thank You.

This footnote confirms that the email and attachment(s) has

Småkraft AS

5020 Bergen

Att.: Martin Vangdal

Rissa, 31. mars 2009

Vedr. nettilknytning av Roksetbekken kraftverk

Vi har tatt en foreløpig beregning, og kan bekrefte at det i det aktuelle området er linjekapasitet for å tilkoble det planlagte kraftverket.

Når det gjelder det foreslåtte tilkoblingsstedet på vår 22 kV linje, anbefaler vi at det flyttes ca. 200 m lenger vest på linja. Vi anbefaler også at hele stikkledningen fra linja (tilkoblingspunktet) og til stasjonen, utføres som høyspent jordkabel.

Vi går ut fra at Sweco har tatt inn alle kostnader med dette i sine kalkyler.

Av bl.a. sikkerhetsmessige årsaker må vi stille krav om at det må monteres en høyspent effektbryter med vern og fjernbetjening i tilkoblingspunktet. På samme sted må det også monteres måleutstyr m.m.

Kostnadene med dette er beregnet til ca. kr. 400.000,-, og vil bli belastet utbygger i sin helhet.

Vi håper dette er tilstrekkelig informasjon inntil videre, og ønsker til lykke med prosjektet.

Med vennlig hilsen

Rissa Kraftlag BA



Cato Sand

Driftsleder

Tlf. 73859220

