



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 24.06.2014

Vår ref.: 200902154-6 , 200906361-10

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Bjørnar Hviding Roalkvam

Fjellkraft AS - Søknad om Sandneselva og Kjækanelva kraftverk i Kvænangen kommune, Troms - høring

NVE har mottatt søknader fra Fjellkraft AS, datert 05.03.2014 og 07.05.2014, om tillatelse til å bygge Sandneselva og Kjækanelva kraftverk i Kvænangen kommune.

Sandneselva kraftverk

Sandneselva kraftverk vil utnytte et fall på 153 meter i Sandneselva, fra vanninntaket på 158 moh. til kraftstasjonen på 5 moh. Vannveien er planlagt på elvens østside som nedgravd rørgate og borehull med en total lengde på 1140 meter. Det er ikke planlagt noe ny vei i tilknytning med kraftverksutbygningen. Det er planlagt etablering av kai ved utløpet av Sandneselva som skal benytte som adkomst. Middelvannføringen er 890 l/s, kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2670 l/s. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på 1600 meter av elvas strekning. Slipp av minstevannføring er planlagt til 170 l/s om sommeren (01.05 til 30.09) og 30 l/s resten av året. Kraftverket vil ha en installert effekt på 3,4 MW, noe som vil gi en årlig produksjon på 5,7 GWh.

Kjækanelva kraftverk

Kjækanelva kraftverk vil utnytte et fall på 326 m fra inntaket på 337 moh. ned til kraftstasjonen med utløp på 11 moh. Vannveien er planlagt på nordvestsiden av elva som nedgravd rørgate med lengde 2500 m. Det er ikke planlagt ny permanent vei. Anleggsveien følger trasé for rørgate. Middelvannføringen er 360 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 900 l/s. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 2700 m lang strekning av Kjækanelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 20 l/s hele året. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,5 MW, noe som vil gi en årlig produksjon på 4,7 GWh.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Sandneselva og Kjækanelva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvieien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Svein Mygland på tlf. 971 70 609 eller e-post: svein.mygland@clemenskraft.no.

Vi ber Kvæangen kommune om å legge to eksemplarer av hver søknad ut til offentlig gjennomsyn på service torget frem til **10.09.2014**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **10.09.2014**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Bjørnar Hviding Roalkvam
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
 Kunngjøringstekst
 Informasjonsark
 Adresseliste

Mottakerliste:

Alta Kraftlag SA, Markveien 46, 9509 ALTA
Clemens Kraft KS, Dronningens Gate 10, 0152 OSLO
Direktoratet for Mineralforv. med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
Forum for natur og friluftsliv - Troms, c/o Bioforsk Nord Holt, Postboks 2284, 9269 TROMSØ
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Kvæangen kommune, 9161 BURFJORD



Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Troms, Postboks 924, 9259 TROMSØ
Norges Jeger- og Fiskerforbund - Troms, Kystkulturveien 262, 9470 GRATANGEN
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593 Sentrum, 5806 BERGEN
Norsk Ornitologisk Forening - Troms, Postboks 478, NOF Troms fylkeslag, 9305 FINNSNES
Sametinget, Àvjovàrgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Statens reindriftsforvaltning, Postboks 1104, 9504 ALTA
Statens vegvesen - Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
Troms Turlag, Postboks 284, 9253 TROMSØ
Ymber AS, Bjørklýsvingen 3, 9152 SØRKJOSEN

