



## Statens vegvesen

Norges vassdrags- og energidirektorat  
Postboks 5091 Majorstuen  
0301 OSLO

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato
	Terje Vidar Hoel - 53650120	2013 064288-002	NVE 200902954-11	30.07.2013

### Høring - Søknad om løyve til bygging av Ripelselva kraftverk i Etne kommune - Vår uttale

Viser til høringsbrev av 7. juni 2013, der det er bedt om uttale vedr. søknad om utbygging av Ripesdalselva kraftverk.

Inntaksmagasinet for denne kraftstasjonen bygges på kote 550 og kraftstasjonen på kote 5. Rørgata på 0,5 meter i diameter skal bores, og går 10 meter over tunneltaket på E134 Åkrafjordtunnelen, og krysser under gamlevegen på utsiden av tunnelen.

Det vil være behov for en avkjøring for gamlevegen til kraftstasjon, samt kabler/kraftlinjer for overføring av kraft.


Statens vegvesen er generelt skeptisk til at det bygges konstruksjoner ved og rundt tunneler som kan forårsake skade på tunnelen og som kan skape vansker for trafikantene. Statens vegvesen har imidlertid lang erfaring med at det bygges samfunnsnyttige anlegg inn til våre konstruksjoner. Det er derfor ikke noe prinsipielt "i veien" for at det kan bygges en slik konstruksjon over en tunnel. Utbyggingen må utføres i samarbeid med Statens vegvesen og eventuelle ulemper må veies opp mot den samfunnsmessige nytten av tiltaket.

Statens vegvesen vil sette krav til at utbygger bruker en sakkyndig/konsulent som skal utrede dette utbyggingsalternativet. Vedkommende må ha nødvendig kunnskaper om tunneldriving og regler for sprengningsbelastninger på konstruksjoner. Det samme vil gjelde for den som skal følge opp arbeide som vil foregå nær våre installasjoner. Statens vegvesen vil forbeholde seg retten til å godkjenne en slik nødvendig kompetanse.

Utredningen må foreligge Statens vegvesen i god tid før oppstart av utbyggingen. Utgifter for dette arbeidet må dekkes av utbygger.

Utbygger må også ta det økonomiske ansvar for eventuelle skader på våre installasjoner som følge av denne utbyggingen.

Plan og forvaltning, Voss og Hardanger  
Med helsing

  
for Carl Erik Nielsen  
Seksjonsleiar

  
Terje Vidar Hoel

Kopi: Etne kommune, boks 54, 5591 ETNE.