



Til adresseliste

Vår dato: 04 JUN 2013  
Vår ref.: NVE 200903066-6 ksk/elfa  
Arkiv: 312 /155.Z  
Deres dato: 02.05.2013  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Ellen Flåhagen Andersen

## MiljøKraft Nordland AS - Søknad om regulering av Kjerringvatnet og bygging av Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknad fra MiljøKraft Nordland AS, datert 02.05.2013, om tillatelse til å regulere Kjerringvatnet mellom kote 716, 5 og kote 719, samt bygge Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune.

Kraftverket vil bestå av et dykket inntak i Kjerringvatnet med tunnel gjennom Kjerringtinden og en nedgravd rørgate ned til planlagt kraftstasjon i dagen ved Røssvatnet. En kort nedgravd kraftkabel vil knytte kraftverket til en eksisterende 22 kV linje som går like ved. Søknadens hovedalternativ A innebærer en regulering av Kjerringvatnet mellom kote 716,5 og kote 719. Fra fylkesveien og opp til kote 700 vil det bygges en midlertidig anleggsvei i rørgatetraseen. Installert effekt i kraftverket i hovedalternativet er 5MW, og produksjonen er beregnet til ca. 24 GWh. Det er foreslått å slippe minstevannføring tilsvarende 5-persentilen av sommer og vintertilsiget. Dette tilsvarer henholdsvis 188 l/s og 133 l/s. Alternativ B innebærer ingen regulering av Kjerringvatnet. Installert effekt vil her være på 9 MW med en årlig produksjon på ca 20 GWh. Minstevannføringsslippet vil være det samme som i alt. A.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Stikkelvika kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og etter vassdragsreguleringsloven §6, og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8 og vassdragsreguleringsloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker), og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Lars Johansen på tlf. 900 04 062 eller e-post: [lars.johansen@sweco.no](mailto:lars.johansen@sweco.no).

Vi ber Hattfjelldal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på kommunens servicetorg frem til **04.10.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

**Hovedkontor**

Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**

Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**

Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**

Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**

Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**

Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR





Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mulig og senest innen **04.10.2013**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

  
Øystein Grundt  
seksjonssjef

  
Ellen Flåhagen Andersen  
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4      Søknad til kommunen  
Kunngjøringstekst  
Informasjonsark  
Adresseliste



**Adresseliste for:** Bygging av Stikkelvika kraftverk

**Behandles etter:** Vannressursloven, energiloven og vassdragsreguleringsloven

**Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Rana Blad og Helgeland arbeiderblad**

Antall søknader	Navn/adresse
2x	Hattfjelldal kommune, O.T. Olsensvei 3 A, 8690 HATTFJELLDAL
	Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, Moloveien 10, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Direktoratet for naturforvaltning, PB 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
	Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Sámediggi – Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárásjohka
	Helgelandskraft AS, Postboks 702, 8654 MOSJØEN
	Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 NESNA
	Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, Storgata 39, 8200 FAUSKE
	Naturvernforbundet i Nordland, Loftfjellvegen 7, 8614 Mo i Rana
	Hattfjelldal Jfl v/ Rolf Almås, 8690 HATTFJELLDAL
	Reindriftsforvaltningen i Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/ Torstein Appfjell, Haustreis, 8680 TROFORS
	NOF Nordland, c/o Atle Ivar Olsen, Skogsøy, 8700 NESNA
1	TBM –RM Tore Olav Sandnæs
1	TBD – Grethe Holm Midttømme
1	ER – Jan Slappgård

**Hovedkontor**

Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

**Region Midt-Norge**

Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

**Region Nord**

Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

**Region Sør**

Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

**Region Vest**

Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

**Region Øst**

Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

## - KUNNGJERING -

### **Søknad om løyve til regulering av Kjerringvatnet og byggje Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune, Nordland**

Miljøkraft Nordland AS søker om løyve til å byggje Stikkelvika kraftverk i Stikkelvikelva, og om regulering av Kjerringvatnet (alt A). Det er søkt om en alternativ utbygging utan regulering (alt B). Småkraftverket i hovedalternativet vil gje ein årleg kraftproduksjon på 24 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 1200 husstandar. Ein utbyggjing etter alternativ B vil gje om lag 20 GWh og dette svarar til straumbruken til 1000 husstandar.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunens servicetorg og på NVE sine nettsider [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Lars Johansen på tlf.: 900 04 062 eller e-post: [lars.johansen@sweco.no](mailto:lars.johansen@sweco.no). Fråsegn kan sendast oss elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker), per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan **04.10.2013**.



## Orientering til høringspartene

### Generelt

Fra 1. januar 2010 har fylkeskommunen hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke for saker i vernede vassdrag. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av NVE eller Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der fylkeskommunen kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

### Behandling av søknaden fram til innstilling gis til fylkeskommunen

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut på offentlig sted for gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse bør gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom FK gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

FKs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet fram til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner etter at vedtaket er fattet. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

### Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK skal bidra med faglig informasjon innenfor egne ansvarsområder, men er ikke høringspart i NVEs forberedende behandling.

### Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker).