

Mosjøen: 02.09.2013  
Vår ref: 13-5298  
Arkiv:  
Deres ref:

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE  
Postboks 5091, Majorstua  
0301 OSLO

## **HelgelandsKrafts uttalelse til Miljøkraft Nordlands bygging av Stikkelvika kraftverk**

- Viser til NVEs høring av søknad om Stikkelvika kraftverk i Hattfjelldal kommune. NVE ref. 200903066-6

Denne uttalelsen gjelder kun forholdet til nettilknytning av kraftverket. For andre moment med søknaden, har HelgelandsKraft ingen kommentarer.

I søknaden vises det til at nettilknytningen skal skje til eksisterende 22 kV distribusjonsnett mot Hattfjelldal.

Ny produksjon kan enten gå mot Hattfjelldal eller Øvre Røssåga. Det er imidlertid ikke kapasitet i eksisterende 22 kV distribusjonsnett til å ta imot produksjon (uansett om effekten blir 5- eller 9 MW) fra ovennevnte kraftverk. Dette betyr at distribusjonsnettet må forsterkes eller at det må bygges en egen produksjonsradial fram til transformatorstasjon.

Øvre Røssåga transformatorstasjon er nå under bygging og dersom produksjon går dit er det aktuelt å samordne tilknytningen med planlagte kraftverk i Tverbergelva og Sørbuktelva. Nettkostnader vil da bli fordelt mellom kraftverkene basert på installert effekt.

Et tilknytningspunkt mot Hattfjelldal må ses i sammenheng med valg av nettløsning for Krutåga kraftverk.

Med vennlig hilsen  
**HelgelandsKraft AS**  
**Nettdivisjonen**

Hugo Lenningsvik

Kopi til:

Brevet er elektronisk ekspedert og har derfor ikke underskrift